


เอกสารอ้างอิง

- 1) ชนันต์ แคงประไน, การศึกษาความเหมาะสมของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กที่บ้านในสอย แม่ย่องส่อน, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชางานโยธา นักศึกษาลัษณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
- 2) Zhu X.Z., "State-of -art of small Hydropower in Asia", International Small Hydro Conference, Hangzhou China, 1986
- 3) Jiacai L., "Standardization of Small Hydraulic Turbines in China", Tianjin Design & Reserch Institute of Electric Drive Tianjin China, 1986
- 4) Lunzhang S., "A Specific Solution to a General Problem", Design & Reserch Institute for SHP Hangzhou China, 1986
- 5) Pomfret M.J., "The Splitflow Turbine", Kowloon Hong Kong, 1986
- 6) วีระพล แต้สมบัติ, หลักอกุกอกวิทยา, ภาควิชาช่างกรรมกรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528
- 7) กรมชลประทาน, รายงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะเมะใหญ่ (บ้านนาหาร 3) อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, งานพิจารณาโครงการย่อ กองวางแผนโครงการ, 2527
- 8) Breslin W.R., Small Michell (Banki) Turbine : A Construction Manual, VITA Maryland , 1979
- 9) Yuan S.W., Foundations of Fluid Mechanics, SI unit edition Prentice-Hall of India New Delhi, 1976
- 10) Shames I.H., Mechanics of Fluids, McGraw-Hill, New York, 1982
- 11) Scheurer H., Metzler R., Yoder B., Small Water Turbine, Instruction Manual for the Construction of a Cross-Flow Turbine, GATE, 1980
- 12) ธนา สุวัฒน์, ลักษณะน้ำท่าข่องแม่น้ำในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาช่างกรรมชลประทาน นักศึกษาลัษณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
- 13) ประลักษณ์ คงยิ่งคิริ, การวิเคราะห์และประเมินโครงการ, คณะนักงานการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527


- 14) Gittinger J.P., Economic Analysis of Agriculture Projects, Baltimore
The John HopKins University Press, 1972
- 15) Bierling J.P.H. and others, Design for a Slow Sand Filter for the
village of BAN PALA-U-BON, Chulalongkorn University, 1986
- 16) Wolfe C.S., Linear Programming with BASIC AND FORTRAN, 1st ed
Prentice-Hall, 1985
- 17) Dakers A.J., Martin G., Development of a Simple Cross-Flow Water
Turbine for Rural Use, Civil Engineering Department
University of Canterbury, 1987
- 18) Elliott C.R., Small Hydropower for Asian Rural Development,
The Asian Institute of Technology, 1981
- 19) Viessman W.Jr., Welty C., Water Management Technology and
Institutions, 1st ed Harper & Row Publishers, 1985
- 20) McKinney J.D., Microhydropower Handbook, Technical information
Center U.S. Department of Energy, 1983
- 21) Warnick C.C., Hydropower Engineering, Prentice-Hall, 1984
- 22) Dandekar M.M., Sharma K.N., Water Power Engineering Vikas
Publishing House PVTLTD, 1979
- 23) Linsley R.K., Kohler M.A., Paulhus J.L.M., Hydrology for Engineering,
3rd ed McGraw-Hill, 1982
- 24) Jaromir Nemec., Engineering Hydrology, 2nd ed, McGraw-Hill, 1964
- 25) Streeter V.L., Wylie E.B., Fluid Mechanics, 7th ed McGraw-Hill
Tokyo, 1979
- 26) Vennard J.K., Street R.L., Elementary Fluid Mechanics with Engineering
Applications, 8th ed McGraw-Hill, 1985
- 27) Gunners O., "Technical Economic Analysis in Hydropower Planning",
The Technical University of Norway, Trondheim, Norway, 1978

ภาคผนวก ก


ภาพบริเวณสถานที่ศึกษา
ภาพเกี่ยวกับเครื่องกังหันน้ำชนิดไอลชวาง




ຮັບສິນຂອງພະນັກງານ ຂະໜາດ ແລະ ດຳເນີນ ທີ່ ນັກງານ ຕັ້ງ ສັນຕະ ພົມ ຖໍາມາ ລົງທະບຽນ ມີ ປະເພດ ທີ່ ດຳເນີນ ທີ່ ນັກງານ ຕັ້ງ ສັນຕະ ພົມ ບໍ່ ດຳເນີນ ທີ່ ນັກງານ ຕັ້ງ ສັນຕະ ພົມ




รูปที่ (ก-2) บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา




รูปที่ (ก-3) ทางน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา




รูปที่ (ก-4) ประตุระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา



รูปที่ (ก-5) บริเวณกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา




รูปที่ (ก-6) น้ำล้นผ่านทางน้ำล้นในเดือนมีนาคม ปี2529




รูปที่ (ก-7) ประตูน้ำผันน้ำสู่ฝายน้ำลันห้วยป่าเลา




รูปที่ (ก-8) บริเวณท้ายน้ำของฝายน้ำลั่นหัวยป่าเลา




รูปที่ (ก-9) ประดิษฐ์บนน้ำด้านข้างของฝายน้ำลั่นหัวยป่าเลา




รูปที่ (ก-10) คลองระบายน้ำด้านข้างของฝายน้ำลันหัวยป่าเลา




รูปที่ (ก-11) บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำของฝายน้ำลันหัวยป่าเลา




รูปที่ (ก-12) ทางน้ำไหลจากคลองระบายน้ำลงสู่ลำห้วยป่าเลา



รูปที่ (ก-13) สภาพลำห้วยป่าเลา



รูปที่ (ก-15) เครื่องหมายบันทึกติดตั้งในคลองระบายน้ำ




รูปที่ (ก-14) ประตูเข้าฟาร์มนาลับพ่วงปลา




รูปที่ (ก-16) ลักษณะการแต่งกายของชาวบ้าน



รูปที่ (ก-17) นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าละอุบນ




รูปที่ (ก-18) สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านป่าละอุน




รูปที่ (ก-19) เครื่องกรองน้ำระบบกรวยกรองช้า




รูปที่ (ก-20) โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่จ่ายไปสู่หมู่บ้านผ้าประทาน




รูปที่ (ก-21) เสาไฟฟ้าที่ใช้ในห้องถีน




รูปที่ (ก-22) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า




รูปที่ (ก-23) เครื่องควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า




รูปที่ (ก-24) รายละเอียดเกี่ยวกับกังหันน้ำในงานจุฬาฯวิชาการ 25 พ.ย.2531




รูปที่ (ก-25) ระบบจ่ายของทางชลศาสตร์ของเครื่องกังหันน้ำ



รูปที่ (ก-26) การสาธิตการทำงานของเครื่องกังหันน้ำชนิดไนลขวาง




รูปที่ (ก-26) (ต่อ)




รูปที่ (ก-26) (ต่อ)




รูปที่ (ก-26) (ต่อ)




รูปที่ (ก-27) ลักษณะตัวใบพัดนำทาง (Guide Vane)




รูปที่ (ก-27) (ต่อ)



รูปที่ (ก-28) ส่วนประกอบแกนใบพัด




รูปที่ (ก-28) (ต่อ)




รูปที่ (ก-29) การประกอบตัวปลอกของเครื่องกังหันน้ำ




รูปที่ (ก-29) (ต่อ)




รูปที่ (ก-30) การติดตั้งระบบที่จะทดสอบในห้องปฏิบัติการชลศาสตร์




รูปที่ (ก-30) (ต่อ)




รูปที่ (ก-31) สภาพเครื่องกังหันน้ำก่อน-หลังการทดสอบ




รูปที่ (ก-31) (ต่อ)




รูปที่ (ก-31) (ต่อ)




รูปที่ (ก-31) (ต่อ)




รูปที่ (ก-31) (ต่อ)



รูปที่ (ก-31) (ต่อ)




รูปที่ (ก-32) การเกิดน้ำวน (Vortex) ทางด้านหน้าส่วนบนของเครื่องกั้งหันน้ำ



รูปที่ (ก-33) การวัดความเร็วรอบด้วยระบบแสงสีท่อน



รูปที่ (ก-35) เมมโมรี่เตอร์ที่ใช้วัดเกียบเมื่อวันอัตรากำไหลของนา



รูปที่ (ก-34) เมมโมรี่เตอร์ที่ใช้วัดความตันน้ำ

ภาคผนวก ช

การออกแบบเครื่องกังหันน้ำชนิดไอลช่วงขนาดเล็กที่ใช้ในการทดสอบ

ผลจากการทดลองและการจำลองแบบ

การออกแบบเครื่องกังหันน้ำชนิดไอลช่วงขนาดเล็กโดยใช้ข้อมูลจากแผนที่หมู่บ้าน-
ป่าละอุบນ

ข้อมูลผลการทดสอบเครื่องกังหันน้ำ

ข้อมูลการเทียบวัดอัตราการไอลโดยใช้แผ่นอิหริพิช

ผลการทดสอบเครื่องกังหันน้ำชนิดไอลช่วงในต่างประเทศ (17:35-42)

DESIGN OF WATER TURBINE

DESIGN CONDITION:(THEORETICAL DATA)

Pipe diameter	D _p	=	0.1 m.
Runner diameter of turbine	D	=	0.2 m.
Penstock length ;Steel	L	=	51.13 m.
Flow	Q	=	0.0165 cu.m./sec
Different elevation	H ELEV.	=	6 m.

CALCULATION:

The design head H, for a crossflow-type turbine with a draft tube, is determined as follows:

$$\text{Design Head } H = H \text{ ELEV.} - 0.3 - f \quad \text{m.}$$

Where:	0.3	= Free clearance in the turbine for the runner	m.
	f	= Friction head loss in the penstock	m.
	= L x S		
	S	= Head loss	m./m.
	=	{(3.59 x Q/120) ^{1.852} } x {D _p ^{-4.87} }	
	=	0.0557	m./m.

Design Head	H	=	2.850	m.
-------------	---	---	-------	----

Power Output	P	=	$n \rho g Q H$	watt
		=	$0.88 \times 1000 \times 9.81 \times Q \times H$	
		=	406	watt

Speed	N	=	$40 \times H^{0.5} / D$	rpm
		=	338	rpm

Turbine width	W	=	$Q / (a \times H^{0.5})$	m.
		=	$Q / (0.17 \times H^{0.5})$	
		=	0.057	m.

DIMENSIONLESS PARAMETERS:

Flow constant	KQ	=	$Q / (N \times D^3)$
		=	0.006109

Head constant	KH	=	$H / (N \times D)^2$
		=	0.000625

Power constant	KP	=	$P / (N^3 \times D^5)$
		=	0.032959

Specific speed	N _s	=	$(KQ^{0.5}) / (KH^{1.25})$
		=	1837.118

DESIGN OF WATER TURBINE

DESIGN CONDITION:(EXPERIMENT DATA)

Pipe diameter	D _p	=	0.1 m.
Runner diameter of turbine	D	=	0.2 m.
Penstock length ;Steel	L	=	53.91 m.
Flow	Q	=	0.0167 cu.m./sec
Different elevation	H ELEV.	=	6 m.

CALCULATION:

The design head H, for a crossflow-type turbine with a draft tube, is determined as follows:

$$\text{Design Head } H = H \text{ ELEV.} - 0.3 - f \quad \text{m.}$$

Where:	0.3	= Free clearance in the turbine for the runner	m.
	f	= Friction head loss in the penstock	m.
	= L x S		
	S	= Head loss	m./m.
	=	{(3.59 x Q/120) ^{1.852} } x {D _p ^{-4.87} }	
	=	0.0570	m./m.
Design Head	H	= 2.627	m.

Power Output	P	=	$\eta \rho g Q H$	watt
		=	$0.45 \times 1000 \times 9.81 \times Q \times H$	watt
		=	195	

Speed	N	=	$41.9 \times H^{0.5} / D$	rpm
		=	340	rpm

Turbine width	W	=	$Q / (a \times H^{0.5})$	m.
		=	$Q / (0.172 \times H^{0.5})$	m.
		=	0.060	m.

DIMENSIONLESS PARAMETERS:

Flow constant	KQ	=	$Q / (N \times D^3)$	
		=	0.006147	

Head constant	KH	=	$H / (N \times D)^2$	
		=	0.000569	

Power constant	KP	=	$P / (N^3 \times D^5)$	
		=	0.015595	

Specific speed	N _s	=	$(KP^{0.5}) / (KH^{1.25})$	
		=	1419.157	

SIMULATION CONDITIONS:

- 1) KQ is constant
 KH is constant
 KP is constant
 Ns is constant
- 2) Model symbol = "1"
 Prototype symbol = "2"
- 3) Scale ratio (D2/D1) = X
 Flow ratio (Q2/Q1) = Y
 Speed ratio (N2/N1=Y/(X^3)) = Z
- 4) Model parameters:
 D1 = 0.1 m.
 Q1 = 0.0167 cu.m./sec
 H1 = 2.627 m.
 P1 = 185 watt
 N1 = 340 rpm

5) Simulation of prototype parameter:

Q2/Q1	D2/D1	N2/N1	Q2 cu.m./sec	DIA2 m.	N2 rpm	H2 m.	P2 watt
1.00	1.472	0.314	0.0167	0.1472	107	0.560	41.53
1.05	1.472	0.329	0.0175	0.1472	112	0.617	48.08
1.10	1.472	0.345	0.0184	0.1472	117	0.677	55.28
1.15	1.472	0.361	0.0192	0.1472	123	0.740	63.17
1.20	1.472	0.376	0.0200	0.1472	128	0.806	71.77
1.25	1.472	0.392	0.0209	0.1472	133	0.874	81.12
1.30	1.472	0.408	0.0217	0.1472	139	0.946	91.25
1.35	1.472	0.423	0.0225	0.1472	144	1.020	102.19
1.40	1.472	0.439	0.0234	0.1472	149	1.097	113.97
1.45	1.472	0.455	0.0242	0.1472	155	1.176	126.62
1.50	1.472	0.470	0.0251	0.1472	160	1.259	140.18
1.55	1.472	0.486	0.0259	0.1472	165	1.344	154.67
1.60	1.472	0.502	0.0267	0.1472	171	1.432	170.12
1.65	1.472	0.517	0.0276	0.1472	176	1.523	186.58
1.70	1.472	0.533	0.0284	0.1472	181	1.617	204.06
1.75	1.472	0.549	0.0292	0.1472	187	1.714	222.60
1.80	1.472	0.564	0.0301	0.1472	192	1.813	242.23
1.85	1.472	0.580	0.0309	0.1472	197	1.915	262.98
1.90	1.472	0.596	0.0317	0.1472	203	2.020	284.88
1.95	1.472	0.611	0.0326	0.1472	208	2.128	307.97
2.00	1.472	0.627	0.0334	0.1472	213	2.238	332.27
2.05	1.472	0.643	0.0342	0.1472	219	2.351	357.82
2.10	1.472	0.658	0.0351	0.1472	224	2.468	384.65
2.15	1.472	0.674	0.0359	0.1472	229	2.586	412.78
2.20	1.472	0.690	0.0367	0.1472	235	2.708	442.25

(cont.)

Q2/Q1 -	D2/D1 -	N2/N1 -	Q2 cu.m./sec	DIA2 m.	N2 rpm	H2 m.	P2 watt
2.25	1.472	0.705	0.0376	0.1472	240	2.833	473.10
2.30	1.472	0.721	0.0384	0.1472	245	2.960	505.34
2.35	1.472	0.737	0.0392	0.1472	251	3.090	538.02
2.40	1.472	0.752	0.0401	0.1472	256	3.223	574.17
2.45	1.472	0.768	0.0409	0.1472	261	3.359	610.80
2.50	1.472	0.784	0.0417	0.1472	266	3.497	648.97
2.55	1.472	0.799	0.0426	0.1472	272	3.638	688.69
2.60	1.472	0.815	0.0434	0.1472	277	3.782	730.00
2.65	1.472	0.831	0.0443	0.1472	282	3.929	772.93
2.70	1.472	0.847	0.0451	0.1472	288	4.079	817.51
2.75	1.472	0.862	0.0459	0.1472	293	4.231	863.78
2.80	1.472	0.878	0.0468	0.1472	298	4.387	911.75
2.85	1.472	0.894	0.0476	0.1472	304	4.545	961.47
2.90	1.472	0.909	0.0484	0.1472	309	4.706	1012.97
2.95	1.472	0.925	0.0493	0.1472	314	4.869	1066.28
3.00	1.472	0.941	0.0501	0.1472	320	5.036	1121.42
3.05	1.472	0.956	0.0509	0.1472	325	5.205	1178.43
3.10	1.472	0.972	0.0518	0.1472	330	5.377	1237.34
3.15	1.472	0.988	0.0526	0.1472	336	5.552	1298.18
3.20	1.472	1.003	0.0534	0.1472	341	5.730	1360.98
3.25	1.472	1.019	0.0543	0.1472	346	5.910	1425.78
3.30	1.472	1.035	0.0551	0.1472	352	6.093	1492.61
3.35	1.472	1.050	0.0559	0.1472	357	6.279	1561.48
3.40	1.472	1.066	0.0568	0.1472	362	6.468	1632.45
3.45	1.472	1.082	0.0576	0.1472	368	6.660	1705.54
3.50	1.472	1.097	0.0584	0.1472	373	6.854	1780.77
3.55	1.472	1.113	0.0593	0.1472	378	7.052	1858.18
3.60	1.472	1.129	0.0601	0.1472	384	7.252	1937.81
3.65	1.472	1.144	0.0610	0.1472	389	7.454	2019.68
3.70	1.472	1.160	0.0618	0.1472	394	7.660	2103.82
3.75	1.472	1.176	0.0626	0.1472	400	7.868	2190.27
3.80	1.472	1.191	0.0635	0.1472	405	8.080	2279.05
3.85	1.472	1.207	0.0643	0.1472	410	8.294	2370.20
3.90	1.472	1.223	0.0651	0.1472	416	8.511	2463.75
3.95	1.472	1.238	0.0660	0.1472	421	8.730	2559.73
4.00	1.472	1.254	0.0668	0.1472	426	8.953	2658.17
4.05	1.472	1.270	0.0676	0.1472	432	9.178	2759.11
4.10	1.472	1.285	0.0685	0.1472	437	9.406	2862.56
4.15	1.472	1.301	0.0693	0.1472	442	9.637	2968.57
4.20	1.472	1.317	0.0701	0.1472	448	9.870	3077.17
4.25	1.472	1.332	0.0710	0.1472	453	10.107	3188.38
4.30	1.472	1.348	0.0718	0.1472	458	10.346	3302.24
4.35	1.472	1.364	0.0726	0.1472	464	10.588	3418.78
4.40	1.472	1.380	0.0735	0.1472	469	10.833	3538.03
4.45	1.472	1.395	0.0743	0.1472	474	11.080	3660.02
4.50	1.472	1.411	0.0751	0.1472	480	11.331	3784.78

DESIGN OF WATER TURBINE

DESIGN CONDITION:

Pipe diameter	D _p	=	0.25 m.
Runner diameter of turbine	D	=	0.15 m.
Penstock length ;ASBESTOS	L	=	65 m.
Flow	Q	=	0.042 cu.m./sec
Different elevation	H ELEV.	=	4 m.

CALCULATION:

The design head H , for a crossflow-type turbine with a draft tube, is determined as follows:

Design Head H = H ELEV. - 0.3 - f m.

Design Head H = 3.50 m.

$$\begin{aligned}
 \text{Power Output } P &= \eta \rho g Q H \quad \text{watt} \\
 &= 0.45 \times 1000 \times 9.81 \times Q \times H \quad \text{watt} \\
 &= 648 \quad \text{watt}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} \text{Speed} & N = 40 \times H^{0.5} / D & \text{rpm} \\ & = & \text{499} \\ & & \text{rpm} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Turbine width } W &= Q / (a \times H^{0.5}) & \text{m.} \\ &= Q / (0.17 \times H^{0.5}) \\ &= 0.13 & \text{m.} \end{aligned}$$

TURBINE TESTING DATA
TYPE CROSSFLOW
TESTED BY C. SUCHAT
PLACE : HYDRAULIC LABORATORY
DATE : 20th Jan, 1988

COMPUTED BY C. SUCHAT
CHULALONGKORN UNIVERSITY
CASE : SUCTION

Mano.Rdg. discharge	Mano.Rdg.	Net head Rev. Spring FORCE										Wt.	Break	Input	Eff.	Valve
For Q	Q	For P	(P1-P2)/r	V1^2/2g	V2^2/2g	H	M	.T	F	W	Power	Power	η	Cw	Cq	Setting
(in.)	(m^3/s)	(in.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(rpm)	(lbs)	(kg.)	(kg.)	(watt)	(watt)	(%)	(-)	(-)	(Zopen)
0.00	0.0000	10.10	5.999	0.000	0.000	5.999	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0.00	0.000	0
0.20	0.0053	9.65	5.712	0.019	0.002	6.179	370	0.00	0.00	0	0.00	320.02	0.00	1.00	0.017	10
0.20	0.0053	9.65	5.712	0.019	0.002	6.179	0	6.50	2.95	1	0.00	320.02	0.00	0.00	0.017	
0.30	0.0065	9.50	5.616	0.029	0.003	6.091	400	0.00	0.00	0	0.00	384.72	0.00	1.08	0.021	20
0.30	0.0065	9.50	5.616	0.029	0.003	6.091	0	7.00	3.18	1	0.00	384.72	0.00	0.00	0.021	
0.50	0.0083	8.75	5.137	0.047	0.006	5.629	590	0.00	0.00	0	0.00	456.45	0.00	1.66	0.028	30
0.50	0.0083	8.75	5.137	0.047	0.006	5.629	260	8.75	3.97	1	43.67	456.45	9.57	0.73	0.028	
0.50	0.0083	8.75	5.137	0.047	0.006	5.629	0	16.00	7.26	2	0.00	456.45	0.00	0.00	0.028	
0.80	0.0104	7.65	4.435	0.075	0.009	4.950	650	0.00	0.00	0	0.00	505.25	0.00	1.95	0.037	40
0.80	0.0104	7.65	4.435	0.075	0.009	4.950	420	10.50	4.77	1	89.39	505.25	17.69	1.26	0.037	
0.80	0.0104	7.65	4.435	0.075	0.009	4.950	210	18.75	8.51	2	77.27	505.25	15.29	0.63	0.037	
0.80	0.0104	7.65	4.435	0.075	0.009	4.950	0	26.00	11.80	3	0.00	505.25	0.00	0.00	0.037	
1.10	0.0122	6.50	3.701	0.102	0.012	4.240	520	11.00	4.99	1	117.35	505.72	23.20	1.69	0.047	50
1.20	0.0127	6.50	3.701	0.111	0.013	4.248	340	19.75	8.97	2	133.83	528.71	25.31	1.10	0.049	
1.20	0.0127	6.50	3.701	0.111	0.013	4.248	140	30.25	13.73	3	84.90	528.71	16.06	0.45	0.049	
1.20	0.0127	6.40	3.637	0.111	0.013	4.184	90	36.00	16.34	4	62.77	520.76	12.05	0.29	0.050	
1.25	0.0130	6.25	3.541	0.115	0.014	4.092	60	45.25	20.54	5	52.69	519.61	10.14	0.20	0.051	
1.30	0.0132	6.15	3.477	0.120	0.014	4.033	0	49.25	22.36	6	0.00	521.93	0.00	0.00	0.053	
1.45	0.0140	5.85	3.285	0.133	0.016	3.853	570	9.50	4.31	1	106.70	526.05	20.28	1.94	0.057	60
1.45	0.0140	5.85	3.285	0.133	0.016	3.853	430	19.00	8.63	2	160.98	526.05	30.60	1.46	0.057	
1.47	0.0141	5.85	3.285	0.135	0.016	3.854	280	28.75	13.05	3	159.03	529.80	30.02	0.95	0.057	
1.49	0.0142	5.75	3.222	0.137	0.016	3.792	120	37.00	16.80	4	86.77	524.70	16.54	0.41	0.058	
1.53	0.0143	5.75	3.222	0.141	0.017	3.795	90	45.50	20.66	5	79.62	531.99	14.97	0.31	0.059	
1.55	0.0144	5.45	3.030	0.142	0.017	3.605	60	50.50	22.93	6	57.38	508.58	11.28	0.21	0.061	
1.75	0.0153	5.00	2.743	0.160	0.019	3.334	540	10.50	4.77	1	114.93	499.05	23.03	1.98	0.067	70
1.75	0.0153	4.95	2.711	0.160	0.019	3.302	410	19.75	8.97	2	161.38	494.27	32.65	1.51	0.067	
1.80	0.0155	4.85	2.647	0.165	0.020	3.242	270	31.75	14.41	3	174.13	492.04	35.39	1.00	0.069	
1.85	0.0157	4.75	2.583	0.169	0.020	3.182	100	43.50	19.75	4	88.98	489.46	18.18	0.37	0.070	
1.85	0.0157	4.75	2.583	0.169	0.020	3.182	80	49.75	22.59	5	79.49	489.46	16.24	0.30	0.070	
1.85	0.0157	4.70	2.551	0.169	0.020	3.150	60	52.00	23.61	6	59.69	484.55	12.32	0.23	0.071	
1.90	0.0159	4.40	2.360	0.174	0.021	2.963	520	10.50	4.77	1	110.68	461.68	23.97	2.02	0.074	80
1.90	0.0159	4.40	2.360	0.174	0.021	2.963	410	21.00	9.53	2	174.53	461.68	37.80	1.59	0.074	
1.95	0.0162	4.30	2.296	0.178	0.021	2.903	260	31.75	14.41	3	167.68	458.12	36.60	1.02	0.076	
1.95	0.0162	4.20	2.232	0.178	0.021	2.839	130	42.00	19.07	4	110.68	448.05	24.70	0.52	0.077	
2.00	0.0164	4.15	2.200	0.183	0.022	2.811	80	47.00	21.34	5	73.85	449.16	16.44	0.32	0.078	
2.05	0.0166	4.00	2.104	0.187	0.022	2.719	60	53.50	24.29	6	62.00	439.76	14.10	0.24	0.080	

ตารางที่ (ข-1) ข้อมูลผลการทดสอบเครื่องกังหันน้ำชนิดไอลชาวางกรณ์มีการคัดในท่อน้ำทึบ

(cont.)

TURBINE TESTING DATA

TYPE CROSSFLOW

TESTED BY C. SINGHAT

TESTED BY C. SOCHAT
PLACE : HYDRAULIC LABORATORY

DATE : 20th Jan 1888

COMPUTED BY C. SINHAT

CONSTITED BY C. SOHAI
CHIN ALONGKORN UNIVERSITY

CASE : SUCTION

Mano.Rdg. discharge Mano.Rdg.				Net head Rev. Spring FORCE												Wt. Break Input Eff.		Valve
For Q	Q	For P	(P1-P2)/r	V1^2/2g	V2^2/2g	H	M	T	F	W	Power	Power	η	Cw	Cq	Setting		
(in.)	(m^3/s)	(in.)	(in.)	(m.)	(m.)	(m.)	(rpm)	(lbs)	(kg.)	(kg.)	(watt)	(watt)	(%)	(-)	(-)	(Zopen)		
1.95	0.0162	4.15	2.200	0.178	0.021	2.807	530	10.75	4.88	1	116.20	443.01	26.23	2.12	0.077	90		
2.00	0.0164	4.05	2.136	0.183	0.022	2.747	420	18.00	8.17	2	146.47	438.95	33.37	1.69	0.079			
2.05	0.0166	3.95	2.072	0.187	0.022	2.687	280	30.25	13.73	3	169.81	434.60	39.07	1.14	0.081			
2.10	0.0167	3.75	1.944	0.192	0.023	2.563	180	39.25	17.82	4	140.55	419.49	33.50	0.75	0.084			
2.15	0.0169	3.70	1.913	0.196	0.023	2.535	90	47.25	21.45	5	83.66	419.72	19.93	0.38	0.085			
2.15	0.0169	3.65	1.881	0.196	0.023	2.503	50	51.50	23.38	6	49.10	414.43	11.85	0.21	0.085			
2.05	0.0166	3.95	2.072	0.187	0.022	2.687	550	7.75	3.52	1	78.26	434.60	18.01	2.24	0.081	100		
2.10	0.0167	3.85	2.008	0.192	0.023	2.627	450	16.00	7.26	2	133.84	429.94	31.13	1.86	0.082			
2.10	0.0167	3.85	2.008	0.192	0.023	2.627	340	29.00	13.17	3	195.29	429.94	45.42	1.40	0.082			
2.20	0.0171	3.50	1.785	0.201	0.024	2.411	200	38.00	17.25	4	149.75	403.74	37.09	0.86	0.088			
2.20	0.0171	3.45	1.753	0.201	0.024	2.379	150	43.00	19.52	5	123.08	398.39	30.89	0.65	0.089			
2.20	0.0171	3.40	1.721	0.201	0.024	2.348	100	49.00	22.25	6	91.79	393.05	23.35	0.44	0.089			

TURBINE TESTING DATA
TYPE - CROSSFLOW

TESTED BY C. SUCHAT	COMPUTED BY C.SUCHAT
PLACE : HYDRAULIC LABORATORY	CHULALONGKORN UNIVERSITY
DATE : 14th Jan, 1988	CASE : ATMOSPHERIC PRESSURE

Mano.Rdg.		Discharge		Mano.Rdg.											
For Q (in.)	Q (m^3/s)	for P (in.)	P1/r (in.)	V1^2/2g (in.)	Net Head Rev. H (in.)	Spring T (rpm)	Force F (kg.)	Wt. W (kg.)	Break Power (watt)	Input Power (watt)	Eff. η (%)	Cw (-)	Cq (-)	Valve Setting (Zopen)	
0.00	0.0000	8.00	6.016	0.000	6.016	0	0.00	0.00	0	0.00	-	0.000	0.000	0	
0.15	0.0046	7.85	5.916	0.018	5.934	350	0.00	0.00	0	0.00	266.97	0.00	0.961	0.015	
0.15	0.0046	7.85	5.916	0.018	5.934	0	5.75	2.61	1	0.00	266.97	0.00	0.000	0.015	
0.35	0.0070	7.10	5.416	0.040	5.457	550	0.00	0.00	0	0.00	371.63	0.00	1.574	0.024	
0.35	0.0070	7.10	5.416	0.040	5.457	0	10.50	4.77	1	0.00	371.63	0.00	0.000	0.024	
0.40	0.0074	6.10	4.750	0.046	4.796	680	0.00	0.00	0	0.00	348.70	0.00	2.076	0.027	
0.40	0.0074	6.10	4.750	0.046	4.796	410	10.50	4.77	1	87.26	348.70	25.03	1.252	0.027	
0.40	0.0074	6.05	4.717	0.046	4.763	280	15.75	7.15	2	81.48	346.28	23.53	0.858	0.027	
0.40	0.0074	6.00	4.684	0.046	4.729	180	20.50	9.31	3	64.14	343.86	18.65	0.553	0.027	
0.40	0.0074	6.00	4.684	0.046	4.729	130	23.25	10.56	4	48.15	343.86	14.00	0.400	0.027	
0.40	0.0074	6.00	4.684	0.046	4.729	110	25.00	11.35	5	39.47	343.86	11.48	0.338	0.027	
0.40	0.0074	6.00	4.684	0.046	4.729	80	27.00	12.26	6	28.29	343.86	8.23	0.246	0.027	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	710	0.00	0.00	0	0.00	466.91	0.00	2.285	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	580	7.75	3.52	1	82.53	466.91	17.68	1.866	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	510	12.25	5.56	2	102.63	466.91	21.98	1.641	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	440	16.50	7.49	3	111.65	466.91	23.91	1.416	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	380	21.25	9.65	4	121.26	466.91	25.97	1.223	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	280	25.75	11.69	5	105.85	466.91	22.67	0.901	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	220	30.00	13.62	6	94.72	466.91	20.29	0.708	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	180	34.00	15.44	7	85.80	466.91	18.38	0.579	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	150	36.25	16.46	8	71.68	466.91	15.35	0.483	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	110	38.25	17.37	9	51.99	466.91	11.14	0.354	0.043	
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	80	40.25	18.27	10	37.40	466.91	8.01	0.257	0.043	
1.25	0.0130	4.30	3.551	0.140	3.691	720	0.00	0.00	0	0.00	468.61	0.00	2.506	0.054	
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	610	7.25	3.29	1	78.98	464.38	17.01	2.133	0.054	
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	550	12.75	5.79	2	117.73	464.38	25.35	1.923	0.054	
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	500	17.25	7.83	3	136.49	464.38	29.39	1.748	0.054	
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	440	22.25	10.10	4	151.69	464.38	32.66	1.538	0.054	
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	410	25.75	11.69	5	154.99	464.38	33.38	1.434	0.054	
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	380	28.75	13.05	6	151.42	460.16	32.91	1.335	0.054	
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	350	31.50	14.30	7	144.38	460.16	31.38	1.229	0.054	
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	290	36.25	16.46	8	138.58	460.16	30.12	1.019	0.054	
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	260	39.75	18.05	9	132.90	460.16	28.88	0.913	0.054	
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	220	43.00	19.52	10	118.36	460.16	25.72	0.773	0.054	
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	190	47.25	21.45	11	112.20	460.16	24.38	0.667	0.054	
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	120	51.25	23.27	12	76.40	460.16	16.60	0.422	0.054	
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	100	52.75	23.95	13	61.86	460.16	13.44	0.351	0.054	
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	80	55.00	24.97	14	49.59	460.16	10.78	0.281	0.054	

ตารางที่ (ข-2) ข้อมูลผลการทดสอบเครื่องกั้งหันน้ำชนิดไอลوخวางกรีฟเป็นความตันบรรยายการในท่อผู้ทิ้ง

(Cont.)

TURBINE TESTING DATA
TYPE CROSSFLOW

TESTED BY C. SUCHAT
PLACE : HYDRAULIC LABORATORY
DATE : 14th Jan, 1988

COMPUTED BY C.SUCHAT
CHULALONGKORN UNIVERSITY
CASE : ATMOSPHERIC PRESSURE

Mano.Rdg.		Discharge		Mano.Rdg.		Net Head Rev.				Spring	Force	Wt.	Break	Input	Eff.		Valve
For Q	Q	for P	P	P1/r	V1^2/2g	H	M	T	F	W	Power	Power	Power	η	Cw	Cq	Setting
(in.)	(m^3/s)	(in.)	(in.)	(in.)	(in.)	(in.)	(in.)	(rps)	(lbs)	(kg.)	(kg.)	(watt)	(watt)	(%)	(-)	(-)	(%open)
1.45	0.0140	3.55	3.052	0.161	3.213	590	8.00	3.63	1	87.74	438.68	20.00	2.201	0.062	50		
1.45	0.0140	3.55	3.052	0.161	3.213	540	13.00	5.90	2	119.05	438.68	27.14	2.014	0.062			
1.45	0.0140	3.55	3.052	0.161	3.213	500	17.75	8.06	3	142.91	438.68	32.58	1.865	0.062			
1.45	0.0140	3.55	3.052	0.161	3.213	450	23.25	10.56	4	166.68	438.68	38.00	1.679	0.062			
1.50	0.0142	3.50	3.018	0.167	3.185	420	27.00	12.26	5	172.24	442.14	38.95	1.574	0.064			
1.50	0.0142	3.50	3.018	0.167	3.185	380	31.25	14.19	6	175.79	442.14	39.76	1.424	0.064			
1.50	0.0142	3.50	3.018	0.167	3.185	360	34.00	15.44	7	171.59	442.14	38.81	1.349	0.064			
1.50	0.0142	3.50	3.018	0.167	3.185	340	36.75	16.68	8	166.83	442.14	37.73	1.274	0.064			
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	300	40.50	18.39	9	159.11	445.36	35.73	1.129	0.065			
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	280	43.25	19.64	10	152.44	445.36	34.23	1.034	0.065			
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	260	46.00	20.88	11	145.20	445.36	32.60	0.978	0.065			
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	240	49.75	22.59	12	143.56	445.36	32.23	0.903	0.065			
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	200	53.75	24.40	13	128.85	445.36	28.93	0.753	0.065			
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	160	57.75	26.22	14	110.46	445.36	24.80	0.602	0.065			
1.60	0.0147	3.40	2.952	0.178	3.129	140	59.25	26.90	15	94.13	448.34	20.99	0.529	0.066			
1.70	0.0151	2.90	2.619	0.189	2.807	590	7.25	3.29	1	76.39	414.29	18.44	2.355	0.072	60		
1.70	0.0151	2.90	2.619	0.189	2.807	540	11.75	5.33	2	101.74	414.29	24.56	2.155	0.072			
1.75	0.0153	2.80	2.552	0.194	2.746	480	18.00	8.17	3	140.27	411.05	34.12	1.937	0.074			
1.75	0.0153	2.80	2.552	0.194	2.746	450	21.75	9.87	4	149.36	411.05	36.34	1.816	0.074			
1.75	0.0153	2.80	2.552	0.194	2.746	430	26.25	11.92	5	168.07	411.05	40.89	1.735	0.074			
1.75	0.0153	2.80	2.552	0.194	2.746	410	29.50	13.39	6	171.26	411.05	41.67	1.654	0.074			
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	380	34.00	15.44	7	181.13	412.52	43.91	1.541	0.075			
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	350	37.00	16.80	8	173.99	412.52	42.18	1.420	0.075			
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	330	40.25	18.27	9	172.91	412.52	41.92	1.338	0.075			
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	320	42.25	19.18	10	166.01	412.52	40.24	1.298	0.075			
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	300	44.25	20.09	11	154.07	412.52	37.35	1.217	0.075			
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	280	46.50	21.11	12	144.14	413.80	34.83	1.142	0.077			
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	260	49.75	22.59	13	140.83	413.80	34.03	1.060	0.077			
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	240	53.25	24.18	14	137.98	413.80	33.35	0.978	0.077			
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	220	55.50	25.20	15	126.75	413.80	30.63	0.897	0.077			
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	200	59.25	26.90	16	123.17	413.80	29.77	0.815	0.077			
1.80	0.0155	2.55	2.385	0.199	2.585	590	6.75	-3.06	1	68.82	392.30	17.54	2.454	0.077	70		
1.85	0.0157	2.50	2.352	0.205	2.557	530	12.00	5.45	2	103.25	393.30	26.25	2.216	0.079			
1.85	0.0157	2.45	2.319	0.205	2.524	490	16.25	7.38	3	121.19	388.18	31.22	2.063	0.079			
1.85	0.0157	2.40	2.286	0.205	2.490	460	19.75	8.97	4	129.08	383.06	33.70	1.949	0.080			
1.85	0.0157	2.40	2.286	0.205	2.490	440	22.75	10.33	5	132.47	383.06	34.58	1.844	0.080			
1.85	0.0157	2.40	2.286	0.205	2.490	420	25.75	11.69	6	135.04	383.06	35.25	1.780	0.080			
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	390	30.00	13.62	7	145.88	383.74	38.01	1.662	0.081			
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	380	33.25	15.10	8	152.34	383.74	39.70	1.619	0.081			
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	350	37.00	16.80	9	154.21	383.74	40.19	1.491	0.081			
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	320	41.25	18.73	10	157.80	383.74	41.12	1.364	0.081			
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	280	47.00	21.34	11	163.55	383.74	42.62	1.193	0.081			
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	270	48.75	22.13	12	154.58	383.74	40.28	1.151	0.081			
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	260	51.00	23.13	13	149.17	383.74	38.87	1.108	0.081			
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	230	54.50	24.74	14	139.61	383.74	36.38	0.980	0.081			
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	210	58.00	26.33	15	134.46	383.74	35.04	0.895	0.081			
1.90	0.0159	2.30	2.219	0.210	2.429	200	59.00	26.79	16	121.89	378.55	32.20	0.858	0.082			

(Cont.)

TURBINE TESTING DATA
TYPE CROSSFLOW
TESTED BY C. SUCHAT COMPUTED BY C.SUCHAT
PLACE : HYDRAULIC LABORATORY CHULALONGKORN UNIVERSITY
DATE : 14th Jan,1988 CASE : ATMOSPHERIC PRESSURE

ASCENDING DATA OF TURBINE TESTING
TYPE CROSSFLOW
TESTED BY C. SUCHAT COMPUTED BY C. SUCHAT
PLACE : HYDRAULIC LABORATORY CHULALONGKORN UNIVERSITY
DATE : 20th Jan, 1988 CASE : SUCTION

Mano.Rdg. discharge	Mano.Rdg.	Net head	Rev.	Spring	FORCE	Wt.	Break	Input	Eff.	Valve						
For Q	Q	For P	(P1-P2)/r	V1^2/2g	V2^2/2g	H	N	T	F	Power	Power	η	Cw	Cq	Setting	
(in.)	(m^3/s)	(in.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(rps)	(lbs)	(kg.)	(kg.) (watt)	(watt)	(%)	(-)	(-)	(Zopen)	
0.00	0.0000	10.10	5.999	0.000	0.000	5.999	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0.00	0.000	0
0.80	0.0104	7.65	4.435	0.075	0.009	4.950	650	0.00	0.00	0	0.00	505.25	0.00	1.95	0.037	40
0.50	0.0083	8.75	5.137	0.047	0.006	5.629	590	0.00	0.00	0	0.00	456.45	0.00	1.66	0.028	30
0.30	0.0065	9.50	5.616	0.029	0.003	6.091	400	0.00	0.00	0	0.00	384.72	0.00	1.08	0.021	20
0.20	0.0053	9.65	5.712	0.019	0.002	6.179	370	0.00	0.00	0	0.00	320.02	0.00	1.00	0.017	10
0.50	0.0083	8.75	5.137	0.047	0.006	5.629	0	16.00	7.26	2	0.00	456.45	0.00	0.00	0.028	
0.30	0.0065	9.50	5.616	0.029	0.003	6.091	0	7.00	3.18	1	0.00	384.72	0.00	0.00	0.021	
1.30	0.0132	6.15	3.477	0.120	0.014	4.033	0	49.25	22.36	6	0.00	521.93	0.00	0.00	0.053	
0.20	0.0053	9.65	5.712	0.019	0.002	6.179	0	6.50	2.95	1	0.00	320.02	0.00	0.00	0.017	
0.80	0.0104	7.65	4.435	0.075	0.009	4.950	0	26.00	11.80	3	0.00	505.25	0.00	0.00	0.037	
0.50	0.0083	8.75	5.137	0.047	0.006	5.629	260	8.75	3.97	1	43.67	456.45	9.57	0.73	0.028	
1.25	0.0130	6.25	3.541	0.115	0.014	4.092	60	45.25	20.54	5	52.69	519.61	10.14	0.20	0.051	
1.55	0.0144	5.45	3.030	0.142	0.017	3.605	60	50.50	22.93	6	57.38	508.58	11.28	0.21	0.061	
2.15	0.0169	3.65	1.881	0.196	0.023	2.503	50	51.50	23.38	6	49.10	414.43	11.85	0.21	0.085	
1.20	0.0127	6.40	3.637	0.111	0.013	4.184	90	38.00	16.34	4	62.77	520.76	12.05	0.29	0.050	
1.85	0.0157	4.70	2.551	0.169	0.020	3.150	60	52.00	23.61	6	59.69	484.55	12.32	0.23	0.071	
2.05	0.0166	4.00	2.104	0.187	0.022	2.719	60	53.50	24.29	6	62.00	439.76	14.10	0.24	0.080	
1.53	0.0143	5.75	3.222	0.141	0.017	3.795	90	45.50	20.66	5	79.62	531.99	14.97	0.31	0.059	
0.80	0.0104	7.65	4.435	0.075	0.009	4.950	210	18.75	8.51	2	77.27	505.25	15.29	0.63	0.037	
1.20	0.0127	6.50	3.701	0.111	0.013	4.248	140	30.25	13.73	3	84.90	528.71	16.06	0.45	0.049	
1.85	0.0157	4.75	2.583	0.169	0.020	3.182	80	49.75	22.59	5	79.49	489.46	16.24	0.30	0.070	
2.00	0.0164	4.15	2.200	0.183	0.022	2.811	80	47.00	21.34	5	73.85	449.16	16.44	0.32	0.078	
1.49	0.0142	5.75	3.222	0.137	0.016	3.792	120	37.00	16.80	4	86.77	524.70	16.54	0.41	0.058	
0.80	0.0104	7.65	4.435	0.075	0.009	4.950	420	10.50	4.77	1	89.39	505.25	17.69	1.26	0.037	
2.05	0.0168	3.95	2.072	0.187	0.022	2.687	550	7.75	3.52	1	78.26	434.60	18.01	2.24	0.081	100
1.85	0.0157	4.75	2.583	0.169	0.020	3.182	100	43.50	19.75	4	88.98	489.46	18.18	0.37	0.070	
2.15	0.0169	3.70	1.913	0.196	0.023	2.535	90	47.25	21.45	5	83.66	419.72	19.93	0.38	0.085	
1.45	0.0140	5.85	3.285	0.133	0.016	3.853	570	9.50	4.31	1	106.70	526.05	20.28	1.94	0.057	60
1.75	0.0153	5.00	2.743	0.160	0.019	3.334	540	10.50	4.77	1	114.93	499.05	23.03	1.98	0.067	70
1.10	0.0122	6.50	3.701	0.102	0.012	4.240	520	11.00	4.99	1	117.35	505.72	23.20	1.69	0.047	50
2.20	0.0171	3.40	1.721	0.201	0.024	2.348	100	49.00	22.25	6	91.79	393.05	23.35	0.44	0.089	
1.90	0.0159	4.40	2.360	0.174	0.021	2.963	520	10.50	4.77	1	110.68	461.68	23.97	2.02	0.074	80
1.95	0.0162	4.20	2.232	0.178	0.021	2.839	130	42.00	19.07	4	110.68	448.05	24.70	0.52	0.077	
1.20	0.0127	6.50	3.701	0.111	0.013	4.248	340	19.75	8.97	2	133.83	528.71	25.31	1.10	0.049	
1.95	0.0162	4.15	2.200	0.178	0.021	2.807	530	10.75	4.88	1	116.20	443.01	26.23	2.12	0.077	90
1.47	0.0141	5.85	3.285	0.135	0.016	3.854	280	28.75	13.05	3	159.03	529.80	30.02	0.95	0.057	
1.45	0.0140	5.85	3.285	0.133	0.016	3.853	430	19.00	8.63	2	160.98	526.05	30.60	1.46	0.057	
2.20	0.0171	3.45	1.753	0.201	0.024	2.379	150	43.00	19.52	5	123.08	398.39	30.89	0.65	0.089	
2.10	0.0167	3.85	2.008	0.192	0.023	2.627	450	16.00	7.26	2	133.84	429.94	31.13	1.86	0.082	
1.75	0.0153	4.95	2.711	0.160	0.019	3.302	410	19.75	8.97	2	161.38	494.27	32.65	1.51	0.067	
2.00	0.0164	4.05	2.136	0.183	0.022	2.747	420	18.00	8.17	2	146.47	438.95	33.37	1.69	0.079	
2.10	0.0167	3.75	1.944	0.192	0.023	2.363	180	39.25	17.82	4	140.55	419.49	33.50	0.75	0.084	

ตารางที่ (ข-3) ข้อมูลการทดสอบโดยเรียงลำดับจากประสิทธิภาพต่ำสุดถึงสูงสุด กรณีการดูดในห้องน้ำกึ่ง

(cont.)

ASCENDING DATA OF TURBINE TESTING

TYPE

CROSSFLOW

TESTED BY C. SUCHAT

COMPUTED BY C. SUCHAT

PLACE : HYDRAULIC LABORATORY

CHULALONGKORN UNIVERSITY

DATE : 20th Jan. 1988

CASE : SUCTION

Mano.Rdg. discharge Mano.Rdg.				Net head Rev. Spring FORCE Wt. Break Input Eff. Valve												
For Q	Q , For P	(P1-P2)/r	V1^2/2g	V2^2/2g	H	M	N	T	F	W	Power	Power	η	Cw	Cq	Setting
(in.)	(m^3/s)	(in.)	(m.)	(m.)	(in.)	(rpm)	(lbs)	(kg.)	(kg.)	(watt)	(watt)	(%)	(-)	(-)	(Zopen)	
1.80	0.0155	4.85	2.647	0.165	0.020	3.242	270	31.75	14.41	3	174.13	492.04	35.39	1.00	0.069	
1.95	0.0162	4.30	2.296	0.178	0.021	2.903	260	31.75	14.41	3	167.68	458.12	36.60	1.02	0.076	
2.20	0.0171	3.50	1.785	0.201	0.024	2.411	200	38.00	17.25	4	149.75	403.74	37.09	0.86	0.088	
1.90	0.0159	4.40	2.360	0.174	0.021	2.963	410	21.00	9.53	2	174.53	461.68	37.80	1.59	0.074	
2.05	0.0166	3.95	2.072	0.187	0.022	2.687	280	30.25	13.73	3	169.81	434.60	39.07	1.14	0.081	
2.10	0.0167	3.85	2.008	0.192	0.023	2.627	340	29.00	13.17	3	195.29	429.94	45.42	1.40	0.082	

ASCENDING DATA OF TURBINE TESTING

TYPE

CROSSFLOW

TESTED BY C. SUCHAT

COMPUTED BY C.SUCHAT

TESTED BY C. SCHAFER
PLACE : HYDRAULIC LABORATORY

CHULALONGKORN UNIVERSITY

PLACE : HYDRAULIC END
DATE : 14th Jan. 1988

CASE 1: ATMOSPHERIC PRESSURE

Mano.Rdg.	Discharge	Mano.Rdg.	Net Head Rev. Spring Force Wt. Break Input Eff. Valve																
			For Q	Q	for P	P1/r	V1^2/2g	H	N	T	F	W	Power	Power	Eff.	Cw	Cq	Setting	
(in.)	(in.^3/s)	(in.)	(in.)	(in.)	(in.)	(in.)	(in.)	(in.)	(in.)	(rps)	(lbs)	(kg.)	(kg.)	(watt)	(watt)	(%)	(-)	(-)	(Open)
0.00	0.0000	8.00	6.016	0.000	6.016	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.000	0.000	0		
1.25	0.0130	4.30	3.551	0.140	3.691	720	0.00	0.00	0	0.00	266.97	0.00	266.97	0.00	2.506	0.054	40		
0.15	0.0046	7.85	5.916	0.018	5.934	350	0.00	0.00	0	0.00	266.97	0.00	266.97	0.00	0.961	0.015			
0.15	0.0046	7.85	5.916	0.018	5.934	0	5.75	2.61	1	0.00	266.97	0.00	266.97	0.00	0.000	0.015			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	710	0.00	0.00	0	0.00	466.91	0.00	466.91	0.00	2.285	0.043	20		
0.35	0.0070	7.10	5.416	0.040	5.457	0	10.50	4.77	1	0.00	371.63	0.00	371.63	0.00	1.574	0.024			
0.35	0.0070	7.10	5.416	0.040	5.457	550	0.00	0.00	0	0.00	371.63	0.00	371.63	0.00	1.574	0.024	10		
0.40	0.0074	6.10	4.750	0.046	4.796	680	0.00	0.00	0	0.00	348.70	0.00	348.70	0.00	2.076	0.027			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	80	40.25	18.27	10	37.40	466.91	8.01	466.91	8.01	0.257	0.043			
0.40	0.0074	6.00	4.684	0.046	4.729	80	27.00	12.26	6	28.29	343.86	8.23	343.86	8.23	0.246	0.027			
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	80	55.00	24.97	14	49.59	460.16	10.78	460.16	10.78	0.281	0.054			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	110	38.25	17.37	9	51.99	466.91	11.14	466.91	11.14	0.354	0.043			
0.40	0.0074	6.00	4.684	0.046	4.729	110	25.00	11.35	5	39.47	343.86	11.48	343.86	11.48	0.338	0.027			
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	100	52.75	23.95	13	61.86	460.16	13.44	460.16	13.44	0.351	0.054			
0.40	0.0074	6.00	4.684	0.046	4.729	130	23.25	10.56	4	48.15	343.86	14.00	343.86	14.00	0.400	0.027			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	150	36.25	16.46	8	71.68	466.91	15.35	466.91	15.35	0.483	0.043			
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	100	52.75	23.95	13	59.53	363.29	16.39	363.29	16.39	2.395	0.087	90		
2.00	0.0164	2.05	2.052	0.221	2.273	540	6.50	2.95	1	59.53	460.16	16.60	460.16	16.60	0.422	0.054			
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	120	51.25	23.27	12	76.40	464.38	17.01	464.38	17.01	2.133	0.054			
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	610	7.25	3.29	1	78.98	392.30	17.54	392.30	17.54	2.454	0.077	70		
1.80	0.0155	2.55	2.385	0.199	2.585	590	6.75	3.06	1	68.82	466.91	17.68	466.91	17.68	1.866	0.043			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	580	7.75	3.52	1	82.53	343.86	18.18	343.86	18.18	2.417	0.083	80		
1.95	0.0162	2.25	2.186	0.216	2.401	560	7.00	3.18	1	68.91	378.99	18.24	378.99	18.24	2.324	0.069	100		
2.00	0.0164	1.87	1.932	0.221	2.154	510	7.00	3.18	1	62.76	344.13	18.38	344.13	18.38	0.579	0.043			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	180	34.00	15.44	7	85.80	466.91	18.44	466.91	18.44	2.355	0.072	60		
1.70	0.0151	2.90	2.619	0.189	2.807	590	7.25	3.29	1	76.39	414.29	18.65	414.29	18.65	0.553	0.027			
0.40	0.0074	6.00	4.684	0.046	4.729	180	20.50	9.31	3	64.14	343.86	20.00	343.86	20.00	2.201	0.062	50		
1.45	0.0140	3.55	3.052	0.161	3.213	590	8.00	3.63	1	87.74	438.68	20.29	438.68	20.29	0.708	0.043			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	220	30.00	13.62	6	94.72	466.91	20.99	466.91	20.99	0.529	0.066			
1.60	0.0147	3.40	2.952	0.178	3.129	140	59.25	26.90	15	94.13	448.34	21.98	448.34	21.98	1.641	0.043			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	510	12.25	5.56	2	102.63	466.91	22.67	466.91	22.67	0.901	0.043			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	280	25.75	11.69	5	105.85	466.91	23.53	466.91	23.53	0.858	0.027			
0.40	0.0074	6.05	4.717	0.046	4.763	280	15.75	7.15	2	81.48	346.28	23.91	346.28	23.91	1.416	0.043			
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	440	16.50	7.49	3	111.65	466.91	24.38	466.91	24.38	0.667	0.054			
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	190	47.25	21.45	11	112.20	460.16	24.40	460.16	24.40	2.145	0.087			
2.00	0.0164	2.00	2.019	0.221	2.240	480	11.50	5.22	2	87.36	357.97	24.56	357.97	24.56	2.155	0.072			
1.70	0.0151	2.90	2.619	0.189	2.807	540	11.75	5.33	2	101.74	414.29	24.80	414.29	24.80	2.201	0.065			
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	160	57.75	26.22	14	110.46	445.36	25.03	445.36	25.03	1.252	0.027			
0.40	0.0074	6.10	4.750	0.046	4.796	410	10.50	4.77	1	87.26	348.70	25.35	348.70	25.35	1.923	0.054			
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	550	12.75	5.79	2	117.73	464.38	25.35	464.38	25.35	2.201	0.083			
1.95	0.0162	2.25	2.186	0.216	2.401	510	11.75	5.33	2	96.09	378.99	25.35	378.99	25.35	2.187	0.089			
2.00	0.0164	1.87	1.932	0.221	2.154	480	11.50	5.22	2	87.36	344.13	25.35	344.13	25.35	2.089	0.083			
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	220	43.00	19.52	10	118.36	460.16	25.72	460.16	25.72	0.773	0.054			

ຕາງກິ່ງ (ໝ-4)

ข้อมูลผลการทดสอบโดยเรียงลำดับจากประสิทธิภาพต่ำสุดถึงสูงสุด
กรณีเป็นความดันบรรยากาศในท่อน้ำทึ้ง

(Cont.)

ASCENDING DATA OF TURBINE TESTING
TYPE CROSSFLOW

TESTED BY C. SUCHAT COMPUTED BY C.SUCHAT
PLACE : HYDRAULIC LABORATORY CHULALONGKORN UNIVERSITY
DATE : 14th Jan, 1988 CASE : ATMOSPHERIC PRESSURE

Mano.Rdg.				Discharge				Mano.Rdg.				Net Head Rev.				Spring	Force	Mt.	Break	Input	Eff.	Valve		
For Q	Q	for P	P1/r	V1^2/2g	H	N	T	F	W	Power	(watt)	Power	η	%	Cw	Cq	Setting							
(in.)	(m^3/s)	(in.)	(m.)	(m.)	(m.)	(rps)	(lbs)	(kg.)	(kg.)	(watt)			(%)	(-)	(-)	(open)								
0.90	0.0111	5.30	4.217	0.101	4.319	380	21.25	9.65	4	121.26	466.91	25.97	1.223	0.043										
1.85	0.0157	2.50	2.352	0.205	2.557	530	12.00	5.45	2	103.25	393.30	26.25	2.216	0.079										
1.45	0.0140	3.55	3.052	0.161	3.213	540	13.00	5.90	2	119.05	438.68	27.14	2.014	0.062										
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	260	39.75	18.05	9	132.90	460.16	28.88	0.913	0.054										
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	200	53.75	24.40	13	128.85	445.36	28.93	0.733	0.065										
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	500	17.25	7.83	3	136.49	464.38	29.39	1.748	0.054										
2.05	0.0166	1.95	1.986	0.226	2.212	450	15.75	7.15	3	105.53	357.81	29.49	2.023	0.089										
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	200	59.25	26.90	16	123.17	413.80	29.77	0.815	0.077										
1.95	0.0162	2.15	2.119	0.216	2.335	470	15.75	7.15	3	110.22	368.48	29.91	2.057	0.084										
2.00	0.0164	1.87	1.932	0.221	2.154	440	15.75	7.15	3	103.18	344.13	29.98	2.003	0.089										
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	290	36.25	16.46	8	138.58	460.16	30.12	1.019	0.054										
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	220	55.50	25.20	15	126.75	413.80	30.63	0.897	0.077										
1.85	0.0157	2.45	2.319	0.205	2.524	490	16.25	7.38	3	121.19	388.18	31.22	2.063	0.079										
2.20	0.0171	1.87	1.932	0.243	2.175	180	57.75	26.22	15	114.10	364.17	31.33	0.816	0.093										
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	350	31.50	14.30	7	144.38	460.16	31.38	1.229	0.054										
1.90	0.0159	2.30	2.219	0.210	2.429	200	59.00	26.79	16	121.89	378.55	32.20	0.858	0.082										
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	240	49.75	22.59	12	143.56	445.36	32.23	0.903	0.065										
1.45	0.0140	3.55	3.052	0.161	3.213	500	17.75	8.06	3	142.91	438.68	32.58	1.865	0.062										
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	260	46.00	20.88	11	145.20	445.36	32.60	0.978	0.065										
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	440	22.25	10.10	4	151.69	464.38	32.66	1.538	0.054										
1.25	0.0130	4.20	3.485	0.140	3.624	380	28.75	13.05	6	151.42	460.16	32.91	1.333	0.054										
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	240	53.25	24.18	14	137.98	413.80	33.35	0.978	0.077										
1.25	0.0130	4.25	3.518	0.140	3.657	410	25.75	11.69	5	154.99	464.38	33.38	1.434	0.054										
2.00	0.0164	2.10	2.086	0.221	2.307	440	19.75	8.97	4	123.47	368.61	33.50	1.937	0.086										
2.20	0.0171	1.87	1.932	0.243	2.175	190	56.00	25.42	14	122.64	364.17	33.68	0.861	0.093										
1.85	0.0157	2.40	2.286	0.205	2.490	460	19.75	8.97	4	129.08	383.06	33.70	1.949	0.080										
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	260	49.75	22.59	13	140.83	413.80	34.03	1.060	0.077										
2.00	0.0164	2.05	2.052	0.221	2.273	420	22.50	10.22	5	123.76	363.29	34.07	1.863	0.087										
1.75	0.0153	2.80	2.552	0.194	2.746	480	18.00	8.17	3	140.27	411.05	34.12	1.937	0.074										
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	280	43.25	19.64	10	152.44	445.36	34.23	1.054	0.065										
2.10	0.0167	1.85	1.919	0.232	2.151	200	58.75	26.67	16	120.60	352.03	34.26	0.912	0.091										
2.05	0.0166	1.90	1.952	0.226	2.179	360	28.50	12.94	7	120.80	352.42	34.28	1.631	0.090										
1.85	0.0157	2.40	2.286	0.205	2.490	440	22.75	10.33	5	132.47	383.06	34.58	1.864	0.080										
2.15	0.0169	1.87	1.932	0.237	2.170	340	29.75	13.51	7	124.99	359.21	34.80	1.543	0.092										
1.85	0.0157	2.70	2.485	0.205	2.690	280	46.50	21.11	12	144.14	413.80	34.83	1.142	0.077										
2.20	0.0171	1.87	1.932	0.243	2.175	210	52.25	23.72	13	127.21	364.17	34.93	0.952	0.093										
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	210	58.00	26.33	15	134.46	383.74	35.04	0.895	0.081										
2.05	0.0166	1.87	1.932	0.226	2.159	360	26.50	12.03	6	122.67	349.19	35.13	1.638	0.090										
2.05	0.0166	1.87	1.932	0.226	2.159	410	20.50	9.31	4	122.94	349.19	35.21	1.866	0.090										
1.85	0.0157	2.40	2.286	0.205	2.490	420	25.75	11.69	6	135.04	383.06	35.25	1.780	0.080										
1.55	0.0144	3.45	2.985	0.172	3.157	300	40.50	18.39	9	159.11	445.36	35.73	1.129	0.065										
2.05	0.0166	1.95	1.986	0.226	2.212	420	20.75	9.42	4	128.63	357.81	35.95	1.888	0.089										

(Cont.)

ASCENDING DATA OF TURBINE TESTING

TYPE CROSSFLOW

TESTED BY C. SUCHAT

COMPUTED BY C. SUCHAT

PLACE : HYDRAULIC LABORATORY

CHULALONGKORN UNIVERSITY

DATE : 14th Jan, 1988

CASE : ATMOSPHERIC PRESSURE

Mano.Rdg.	Discharge	Mano.Rdg.			Net Head	Rev.	Spring	Force	Wt.	Break	Input	Eff.			Valve
For Q	Q	for P	P1/r	V1^2/2g	H	N	T	F	W	Power	Power	η	Cw	Cq	Setting
(in.)	(m^3/s)	(in.)	(s.)	(m.)	(m.)	(rpm)	(lbs)	(kg.)	(kg.)	(watt)	(watt)	(%)	(-)	(-)	(Zopen)
2.10	0.0167	1.70	1.819	0.232	2.051	210	53.25	24.18	14	120.74	335.68	35.97	0.981	0.093	
2.05	0.0166	1.90	1.952	0.226	2.179	380	26.25	11.92	6	127.05	352.42	36.05	1.721	0.090	
2.00	0.0164	2.05	2.052	0.221	2.273	400	26.00	11.80	6	131.17	363.29	36.11	1.774	0.087	
2.15	0.0169	1.87	1.932	0.237	2.170	330	33.00	14.98	8	130.18	359.21	36.24	1.498	0.092	
2.05	0.0166	1.87	1.932	0.226	2.159	380	24.00	10.90	5	126.59	349.19	36.25	1.729	0.090	
2.15	0.0169	1.87	1.932	0.237	2.170	300	36.75	16.68	9	130.26	359.21	36.26	1.362	0.092	
1.75	0.0153	2.80	2.552	0.194	2.746	450	21.75	9.87	4	149.36	411.05	36.34	1.816	0.074	
2.05	0.0166	1.85	1.919	0.226	2.146	320	33.00	14.98	8	126.24	347.03	36.38	1.461	0.090	
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	230	54.50	24.74	14	139.61	383.74	36.38	0.980	0.081	
2.15	0.0169	1.87	1.932	0.237	2.170	250	47.00	21.34	12	131.90	359.21	36.72	1.135	0.092	
2.10	0.0167	1.65	1.786	0.232	2.018	190	58.00	26.33	15	121.65	330.23	36.84	0.894	0.094	
2.05	0.0166	1.90	1.952	0.226	2.179	390	24.00	10.90	5	129.92	352.42	36.87	1.767	0.090	
2.10	0.0167	1.90	1.952	0.232	2.184	210	57.75	26.22	15	133.11	357.48	37.24	0.950	0.090	
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	300	44.25	20.09	11	154.07	412.52	37.35	1.217	0.075	
2.10	0.0167	1.75	1.853	0.232	2.084	220	51.25	23.27	13	127.63	341.13	37.41	1.019	0.093	
2.15	0.0169	1.87	1.932	0.237	2.170	280	40.75	18.50	10	134.48	359.21	37.44	1.271	0.092	
2.15	0.0169	1.87	1.932	0.237	2.170	260	44.50	20.20	11	135.20	359.21	37.64	1.180	0.092	
1.50	0.0142	3.50	3.018	0.167	3.185	340	36.75	16.68	8	166.83	442.14	37.73	1.274	0.064	
1.45	0.0140	3.55	3.052	0.161	3.213	450	23.25	10.56	4	166.68	438.68	38.00	1.679	0.062	
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	390	30.00	13.62	7	145.88	383.74	38.01	1.662	0.081	
2.05	0.0166	2.00	2.019	0.226	2.246	370	30.00	13.62	7	138.39	363.19	38.11	1.651	0.088	
2.10	0.0167	1.80	1.886	0.232	2.118	300	37.00	16.80	9	132.18	346.58	38.14	1.379	0.092	
1.50	0.0142	3.50	3.018	0.167	3.185	360	34.00	15.44	7	171.59	442.14	38.81	1.349	0.064	
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	260	51.00	23.15	13	149.17	383.74	38.87	1.108	0.081	
2.10	0.0167	1.95	1.986	0.232	2.218	230	54.75	24.86	14	141.08	362.93	38.87	1.033	0.090	
1.50	0.0142	3.50	3.018	0.167	3.185	420	27.00	12.26	5	172.24	442.14	38.95	1.574	0.064	
2.10	0.0167	1.80	1.886	0.232	2.118	260	48.75	21.22	12	135.51	346.58	39.10	1.195	0.092	
2.10	0.0167	1.80	1.886	0.232	2.118	280	41.00	18.61	10	136.28	346.58	39.32	1.287	0.092	
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	380	33.25	15.10	8	152.34	383.74	39.70	1.619	0.081	
2.05	0.0166	2.00	2.019	0.226	2.246	360	33.25	15.10	8	144.33	363.19	39.74	1.606	0.088	
1.50	0.0142	3.50	3.018	0.167	3.185	380	31.25	14.19	6	175.79	442.14	39.76	1.424	0.064	
2.05	0.0166	2.00	2.019	0.226	2.246	340	36.50	16.57	9	145.44	363.19	40.05	1.517	0.088	
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	350	37.00	16.80	9	154.21	383.74	40.19	1.491	0.081	
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	320	42.25	19.18	10	166.01	412.52	40.24	1.298	0.075	
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	270	48.75	22.13	12	154.58	383.74	40.28	1.151	0.081	
2.10	0.0167	1.80	1.886	0.232	2.118	270	44.50	20.20	11	140.40	346.58	40.51	1.241	0.092	
1.75	0.0153	2.80	2.552	0.194	2.746	430	26.25	11.92	5	168.07	411.05	40.89	1.735	0.074	
2.10	0.0167	1.95	1.986	0.232	2.218	260	51.00	23.15	13	149.17	362.93	41.10	1.167	0.090	
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	320	41.25	18.73	10	157.80	383.74	41.12	1.364	0.081	
2.10	0.0167	1.95	1.986	0.232	2.218	320	40.25	18.27	10	149.39	362.93	41.22	1.437	0.090	
2.10	0.0167	1.95	1.986	0.232	2.218	270	48.25	21.91	12	151.11	362.93	41.64	1.212	0.090	

(Cont.)

ASCENDING DATA OF TURBINE TESTING

TYPE CROSSFLOW

TESTED BY C. SUCHAT COMPUTED BY C.SUCHAT

PLACE : HYDRAULIC LABORATORY CHULALONGKORN UNIVERSITY

DATE : 14th Jan, 1988 CASE : ATMOSPHERIC PRESSURE

Mano.Rdg.	Discharge	Mano.Rdg.			Net Head	Rev.	Spring	Force	Wt.	Break	Input	Eff.			Valve
For Q	D	for P	P1/r	V1^2/2g	H	N	T	F	W	Power	Power	η	Cw	Cq	Setting
(in.)	(m^3/s)	(in.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(rpm)	(lbs)	(kg.)	(kg.) (watt)	(watt)	(%)	(-)	(-)	(%open)
1.75	0.0153	2.80	2.552	0.194	2.746	410	29.50	13.39	6	171.26	411.05	41.67	1.654	0.074	
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	330	40.25	18.27	9	172.91	412.52	41.92	1.338	0.075	
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	350	37.00	16.80	8	173.99	412.52	42.18	1.420	0.075	
2.10	0.0167	1.95	1.986	0.232	2.218	280	45.75	20.77	11	154.57	362.93	42.59	1.257	0.090	
1.90	0.0159	2.35	2.252	0.210	2.462	280	47.00	21.34	11	163.55	383.74	42.62	1.193	0.081	
1.80	0.0155	2.75	2.519	0.199	2.718	380	34.00	15.44	7	181.13	412.52	43.91	1.541	0.075	


ตารางที่ (ข-5) ข้อมูลการเก็บวัดอัตราการไหลโดยใช้แผ่นออริฟิตช์

Orifice Meter


D1 (cm.) =	10.54	A1 (sq.cm) =	87.25
D2 (cm.) =	7.62	A2 (sq.cm) =	45.60
T ('C) =	27.00	p (kg/m³) =	996.49

W kgf	t sec	Q m³/sec	Av Q m³/sec	h cm.	C	Remark
300	14.10	0.02135		17.780		
300	14.10	0.02135	0.02135	17.780	0.706	
300	14.10	0.02135		17.780		
300	14.90	0.02021		16.256		
300	15.00	0.02007	0.02021	16.256	0.699	
300	14.80	0.02034		16.256		
300	15.50	0.01942		14.478		
300	15.50	0.01942	0.01942	14.478	0.712	
300	15.50	0.01942		14.478		
300	16.20	0.01858		13.208		
300	16.00	0.01882	0.01870	13.208	0.718	
300	16.10	0.01870		13.208		
300	17.40	0.01730		11.176		
300	17.50	0.01720	0.01730	11.176	0.722	
300	17.30	0.01740		11.176		
300	19.40	0.01552		9.144		
300	19.30	0.01560	0.01552	9.144	0.716	
300	19.50	0.01544		9.144		
300	23.40	0.01287		6.350		
300	23.30	0.01292	0.01287	6.350	0.712	
300	23.50	0.01281		6.350		
300	32.00	0.00941		3.302		
300	32.00	0.00941	0.00941	3.302	0.722	
300	32.00	0.00941		3.302		


C av = 0.713



รูปที่ (ข-1) ผลการทดสอบเครื่องกังหันน้ำชนิดไอลช่วง แบบ Rotorua



รูปที่ (ข-2) ผลการทดสอบเครื่องกังหันน้ำชนิดไอลช่วง แบบ Kerikeri





รูปที่ (ช-3) ผลการทดสอบเครื่องกังหันน้ำชนิดไอลขาวาง แบบ FRI



Kerikeri Nozzles.

No. 2. Nozzle

No. 1 Nozzle




No. 3. Nozzle



รูปที่ (ช-4) หัวน้ำของเครื่องกังหันน้ำแบบ Kerikeri

Rotorua Nozzle



Design Equations.

$$L = 7.14 Q/(H_T)^{0.5}$$

$$n = 144 (H_T)^{0.5}$$

where: L is internal width of nozzle (metres)
Q is in cumec
 H_T is in metres

n is in rpm at max. efficiency


Maximum Efficiency (E)

H_T (m)	2	3	5	8
E%	45	52	56	59

Ref., Dakers (1978).
ALL DIMENSIONS IN mm.

รูปที่ (ข-5) การออกแบบเครื่องกั้งหันน้ำแบบ Rotorua

Kerikeri Nozzle



Design Equations.

$$L = 4.47 Q/(H_T)^{0.5}$$

$$n = 140 (H_T)^{0.5}$$

where: L is internal width of nozzle (metres)
Q is in cumec
 H_T is in metres

n is in rpm at max. efficiency

Tested between 3 and 18 m. Maximum efficiency (independent of head) is 69%.

Ref., Martin (1981).

ALL DIMENSIONS IN mm.

รูปที่ (ข-6) การออกแบบเครื่องกั้งหันน้ำแบบ Kerikeri

ภาคผนวก ค

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของอำเภอหัวหิน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลน้ำฝนของสถานีต่างๆ

ข้อมูลน้ำท่าของแม่น้ำปราณบุรี

ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการรีเกรชัน สถานี Pr.2, Pr.3, Pr.3A

ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการรีเกรชัน สถานี Pr.2, Pr.3, Pr.3A และ Pr.4

ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูก (K) สำหรับใช้ใน

สูตรของ BLANEY-CRIDDLE

เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงกลางวันในเดือนต่างๆของปี (P) สำหรับซิกโลเหนือ

ตั้งแต่เส้นรุ่ง 0 ถึง 30 องศาเหนือ

ค่าตัวประกอบสำหรับค่าน้ำผาดค่าเงินที่อัตราดอกเบี้ย 12%

CLIMATOLOGICAL DATA FOR THE PERIOD 1956 -1985

Station	HUA HIN	Elevation of station above MSL.	5 METERS
Index Station	48475	Height of barometer above MSL.	6 METERS
Latitude	12° 35' N.	Height of thermometer above ground	1.20 METERS
Longitude	99° 57' E.	Height of wind vane above ground	13.48 METERS
		Height of raingauge	1.00 METERS

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
Pressure(+1000 or 900 abs.)													
Mean	12.36	11.03	10.07	8.53	6.99	6.60	6.72	6.76	7.70	9.69	11.36	12.35	9.18
Ext. Max.	22.18	20.42	19.98	17.03	13.85	13.03	13.16	13.38	14.00	17.36	20.15	21.26	22.18
Ext. Min	4.63	2.55	2.23	0.96	99.33	98.66	99.05	99.96	99.44	2.18	4.67	4.60	98.66
Mean daily range	4.08	4.22	4.33	4.28	4.04	3.60	3.49	3.71	4.20	4.31	4.13	4.08	4.04
Temperature (°C.)													
Mean	25.3	26.8	28.2	29.3	29.1	28.7	28.2	28.0	27.6	27.0	26.3	25.3	27.5
Mean Max.	29.2	30.7	32.0	33.1	33.2	33.0	32.6	32.5	31.8	30.7	29.7	29.0	31.5
Mean Min.	20.8	22.3	23.6	24.9	25.3	25.1	24.7	24.7	24.2	23.8	22.9	21.5	23.7
Ext. Max.	32.3	35.0	36.2	38.2	37.2	37.5	36.6	36.3	36.3	36.3	33.0	32.2	38.2
Ext. Min	14.3	15.4	18.7	21.9	22.4	22.2	22.0	21.9	21.2	19.1	17.4	13.9	13.9
Relative humidity (%)													
Mean	71.7	74.8	73.6	73.1	75.0	73.9	74.7	75.1	79.0	81.4	77.6	71.4	75.1
Mean Max.	83.8	87.4	86.2	85.3	86.8	86.0	87.0	87.2	90.3	91.7	87.3	82.3	85.8
Mean Min.	58.4	59.9	58.2	59.0	60.4	58.6	59.6	59.6	64.0	68.2	65.3	59.5	60.9
Ext. Min	30.0	26.0	31.0	34.0	37.0	37.0	34.0	39.0	41.0	44.0	39.0	36.0	26.0
Dew Point (°C)													
Mean	19.2	21.5	22.5	23.6	23.7	23.1	22.8	22.8	23.2	23.2	21.5	19.4	22.2
Evaporation (mm.)													
Mean - Pan	130.0	146.3	179.8	173.0	167.2	132.4	148.8	133.6	127.6	130.8	120.2	137.1	1726.8
Cloudiness (0 - 8)													
Mean	3.7	3.7	3.7	4.8	7.1	8.3	8.6	8.8	8.4	7.2	5.7	4.3	6.2
Sunshine Duration (hr.)													
Mean	278.5	255.1	265.1	254.0	214.8	151.1	151.2	142.3	152.4	193.3	224.9	266.5	2549.2
Visibility (km.)													
0700 L.S.T.	7.4	7.1	7.3	9.1	11.5	11.1	10.6	10.3	10.6	9.7	9.5	9.0	9.4
Mean	8.1	7.9	7.8	9.3	11.5	11.2	10.8	10.5	10.7	10.5	10.1	9.3	9.8
Wind (knots)													
Prevailing wind	NE	S	SE,S	SE	SW	SW	SW	SW	SW	W	N	N	-
Mean wind speed	3.7	4.3	4.9	4.6	3.7	3.9	3.5	3.2	2.5	3.0	4.2	4.2	-
Max. wind speed	31 NNE	36 E	34 S	35E,NE	36 E	36 W	40 WSW	35 W	33 WSW	31NE,NNE	38 NW	32 N	40 WSW
Rainfall (mm.)													
Mean	12.4	23.0	29.2	35.7	92.3	77.1	96.6	102.0	129.1	208.9	176.9	19.2	1002.4
Mean rainy days	1.5	2.6	2.1	4.4	13.1	15.8	17.3	18.2	18.0	16.6	9.1	2.1	120.8
Greatest in 24 hr.	110.3	65.2	176.0	79.1	73.8	48.3	90.5	71.8	123.5	141.6	429.2	59.7	429.2
Day/Year	16/70	11/57	27/82	5/69	12/78	21/57	16/79	16/76	30/70	26/67	2/69	8/72	2/69
Number of days with													
Haze	19.8	17.2	21.6	13.4	2.5	1.2	1.9	2.2	1.2	3.2	7.6	15.8	107.6
Pog	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Hail	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thunderstorm	0.3	0.8	2.7	8.0	14.1	7.7	7.8	7.3	11.5	13.1	6.2	0.6	80.1
Squall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Remark : Sunshine Duration 1957 - 1983
Evaporation 1976 - 1985

ตารางที่ (ค-1) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานี อำเภอหัวหิน

CLIMATOLOGICAL DATA FOR THE PERIOD 1956 -1985

Station	PRACHUAP KHIRI KHAN	Elevation of station above MSL.	4 METERS
Index Station	48500	Height of barometer above MSL.	5 METERS
Latitude	11° 48' N.	Height of thermometer above ground	1.20 METERS
Longitude	99° 48' E.	Height of wind vane above ground	11.50 METERS
		Height of raingauge	1.00 METERS

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
Pressure(+1000 or 900 mb.)													
Mean	12.54	11.45	10.62	9.05	7.60	7.42	7.50	7.55	8.27	9.91	11.28	12.25	9.61
Ext. Max.	20.67	20.22	19.02	16.20	14.32	13.04	13.88	13.03	14.65	16.57	18.92	20.52	20.67
Ext. Min.	4.94	2.84	3.52	0.80	0.97	0.88	99.33	1.03	0.32	2.52	4.15	4.53	99.33
Mean daily range	3.79	3.87	4.00	3.97	3.75	3.34	3.24	3.38	3.96	4.13	3.92	3.80	3.76
Temperature (°C.)													
Mean	24.9	26.3	27.6	28.9	28.8	28.1	27.8	27.6	27.6	26.9	26.3	25.3	27.1
Mean Max.	29.7	30.7	31.9	33.3	33.3	32.4	32.2	31.8	32.0	30.9	30.0	29.7	31.5
Mean Min.	19.2	21.0	22.4	24.0	24.7	24.7	24.4	24.3	24.0	23.2	22.3	20.6	22.9
Ext. Max.	35.0	36.8	38.5	39.0	38.9	37.8	37.6	36.9	38.0	35.8	33.7	33.8	39.3
Ext. Min	10.5	12.2	16.1	20.0	21.2	21.2	21.5	21.2	20.0	18.6	14.3	11.4	10.5
Relative humidity (%)													
Mean	77.7	80.7	79.2	78.0	78.5	78.5	78.4	79.4	79.8	79.5	79.3	74.1	78.6
Mean Max.	90.5	93.6	92.3	90.6	90.4	90.4	89.4	90.0	90.8	93.4	90.0	85.7	90.6
Mean Min.	61.5	64.7	63.2	61.7	62.6	63.8	63.3	65.0	64.1	68.9	66.3	60.4	63.8
Ext. Min	31.0	28.0	27.0	30.0	38.0	41.0	41.0	41.0	42.0	42.0	39.0	31.0	27.0
Dew Point (°C)													
Mean	20.0	22.0	23.0	24.1	24.1	23.6	23.2	23.2	23.3	23.3	21.8	19.8	22.5
Evaporation (mm.)													
Mean - Pan	133.6	129.0	164.8	171.4	157.2	130.2	146.0	127.2	134.4	128.1	137.1	146.1	1705.1
Cloudiness (0 - 8)													
Mean	4.2	4.4	4.3	5.2	7.1	8.1	8.2	8.5	8.0	7.1	5.8	4.5	6.3
Sunshine Duration (hr.)													
Mean													
Visibility (km.)													
0700 L.S.T.	5.5	5.4	5.4	7.2	9.7	9.7	9.8	9.0	10.3	8.5	7.6	7.0	7.9
Mean	7.4	7.3	7.3	8.5	10.8	10.5	10.4	9.8	10.9	10.0	9.2	8.5	9.2
Wind (knots)													
Prevailing wind	N	S	S	S	W	W	W	W	N	N	N	-	-
Mean wind speed	4.8	4.3	4.5	4.9	4.6	5.1	5.2	5.3	4.5	4.3	6.6	6.9	-
Max. wind speed	32 N	28 SSE	41 SEE	34 N,W	35 W	40 W	34 W	32W,NNW	35 W	38 E	40N,NE,E	30 NNE	41 SE
Rainfall (mm.)													
Mean	42.1	59.6	46.7	38.3	116.1	93.2	91.6	106.2	94.9	202.7	188.3	38.9	1118.6
Mean rainy days	2.8	4.2	3.8	4.9	13.1	17.4	17.9	20.3	15.6	16.3	9.3	3.0	128.8
Greatest in 24 hr.	231.5	106.4	107.2	76.7	78.2	62.6	69.4	47.5	80.8	155.2	220.0	114.8	231.5
Day/Year	16/70	13/70	17/69	12/65	13/78	10/60	1/73	27/65	26/66	19/58	30/70	6/72	16/70
Number of days with													
Haze	17.5	12.8	16.4	12.0	4.2	3.1	3.0	4.3	2.9	4.1	10.5	17.2	108.0
Pog	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Hail	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thunderstorm	0.6	1.5	4.3	10.6	15.2	6.5	6.7	5.4	9.9	13.1	9.2	2.4	85.4
Squall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	1.4

Remark : Evaporation 1976 - 1985

ตารางที่ (ค-2) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แสดงฝนเฉลี่ยที่ อ. ปราสาทบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2495 - 2524)

เดือน	ปริมาณฝน - มม. เฉลี่ย	จำนวนวันที่ฝนตก	หมายเหตุ
เม.ย.	37.1	2	1. สถิติฝนเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ย ระหว่างปี 2495 - 2524
พ.ค.	116.8	8	
มิ.ย.	86.8	6	2. ปริมาณฝนเฉลี่ยในฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.) = 902.3 มม.
ก.ค.	83.2	7	
ส.ค.	98.9	8	หรือประมาณ 87.85% ของฝนเฉลี่ยทั้งปี
ก.ย.	122.9	8	
ต.ค.	245.8	10	3. จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย ในฤดูฝน = 52 วันหรือ ประมาณ 90% ของจำนวน วันที่ฝนตกทั้งปี
พ.ย.	147.9	5	
ธ.ค.	15.8	1	
ม.ค.	20.5	1	
ก.ม.	24.4	1	4. ปริมาณฝนตกสูงสุดใน 1 วัน ในช่วงเวลาลังกล่าวประมาณ 194.0 มม.
มี.ค.	27.0	1	
รวม	1,027.1	58	

ตารางที่ (ค-3) ข้อมูลฝนเฉลี่ยที่ อำเภอ ปราสาทบุรี

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT 1984

Rainfall for Petchburi 1981-1984

Month	Total (mm.)				Max. in 24 hrs.(mm.)				Days of rain			
	1981	1982	1983	1984	1981	1982	1983	1984	1981	1982	1983	1984
Jan.	4.7	0.0	0.0	5.0	4.7	0.0	0.0	5.0	1	0	0	1
Feb.	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0	1	0	0
Mar.	0.0	48.3	38.8	8.8	0.0	44.9	34.4	6.9	0	3	2	2
Apr.	69.8	6.9	0.0	18.0	41.6	3.5	0.0	16.0	5	3	0	2
May	187.4	61.9	12.3	65.8	47.2	17.3	5.9	36.8	17	7	4	7
Jun.	111.9	52.3	49.1	131.5	36.4	11.8	22.7	24.6	18	9	8	19
Jul.	88.6	106.2	145.1	157.6	22.2	27.2	30.3	57.3	13	15	21	11
Aug.	116.5	71.9	137.9	8.6	14.9	24.9	40.6	5.0	19	14	20	7
Sep.	121.9	50.3	121.2	81.2	21.3	18.4	22.8	27.4	15	16	19	11
Oct.	197.1	198.7	231.3	199.7	40.1	71.5	75.2	68.8	12	13	19	14
Nov.	451.8	65.6	242.6	68.1	123.1	32.1	50.0	29.0	12	9	12	7
Dec.	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0	0	0	1
Annual	1349.7	663.7	978.3	745.5					112	90	105	82

Average 1981-1984 = 934.3 mm.

ตารางที่ (ค-4) ข้อมูลฝนเฉลี่ยที่ จังหวัด เพชรบุรี

MONTHLY AND ANNUAL RAINFALL FOR THE PERIOD 1951 - 1980

Station	HUA HIN	Elevation of station above MSL.	5.00	METERS
Index Station	48 475	Height of raingauge	1.00	METERS
Latitude	12° 35' N.	(Above MSL.)	6.00	METERS)
Longitude	99° 57' E.			

YEAR	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	ANNUAL
1951	20.0	4.5	0.0	26.7	67.4	79.6	153.6	44.9	42.3	87.6	350.8	0.4	877.8
1952	1.1	8.1	59.2	26.0	113.7	52.6	64.8	98.7	95.1	639.9	21.8	23.6	1204.6
1953	170.8	51.5	1.6	46.3	293.1	95.8	102.4	188.5	63.3	160.4	317.7	2.2	1493.6
1954	2.3	0.0	30.5	106.1	156.1	103.6	80.1	141.8	121.4	146.8	5.1	0.8	894.6
1955	4.8	22.8	7.3	4.1	65.8	144.7	72.9	59.9	160.1	513.5	180.4	0.3	1236.6
1956	0.0	0.0	51.2	71.7	159.6	114.7	89.0	124.0	164.3	231.1	184.2	0.2	1189.0
1957	0.1	79.0	13.1	11.6	43.0	133.6	92.9	149.2	195.5	171.0	46.1	0.4	935.5
1958	2.1	33.5	0.2	27.4	21.5	71.5	97.8	122.3	156.6	359.4	4.2	0.0	896.5
1959	0.0	17.8	64.9	28.1	48.3	26.2	151.6	86.0	175.5	201.3	148.2	15.6	963.5
1960	6.6	33.3	0.0	5.3	73.3	51.0	61.1	63.5	123.5	286.7	163.2	12.8	880.3
1961	0.3	74.0	44.0	102.7	144.6	56.8	73.2	116.9	108.8	107.5	192.2	2.9	1013.9
1962	2.5	6.4	122.9	2.2	71.2	63.7	68.0	149.1	114.4	42.8	22.1	18.7	684.0
1963	0.0	0.6	7.1	1.2	29.2	97.3	85.0	64.8	142.2	173.4	317.6	1.4	919.8
1964	86.7	27.5	0.8	18.1	137.3	34.2	44.4	71.7	99.8	144.5	96.2	23.9	787.1
1965	20.4	9.1	8.5	28.2	122.6	41.1	61.2	251.6	122.5	176.4	87.2	73.6	1002.4
1966	0.0	17.2	1.2	2.0	167.7	73.5	129.2	162.5	103.2	301.8	178.9	61.3	1198.5
1967	1.3	8.0	11.8	8.6	101.2	48.8	114.7	45.2	82.5	410.2	17.4	0.2	849.9
1968	1.1	44.9	78.2	76.0	37.5	108.1	63.1	46.1	90.4	369.1	23.4	0.0	937.9
1969	55.5	15.6	21.5	80.4	28.1	49.0	81.3	102.3	147.9	278.1	789.4	0.5	1649.6
1970	115.5	64.5	41.1	6.0	66.0	79.8	113.8	48.0	314.0	160.9	257.7	69.1	1336.4
1971	4.7	1.3	24.5	0.9	88.2	55.5	70.9	59.9	129.7	205.5	55.7	34.3	731.1
1972	0.0	9.7	38.3	115.4	60.1	141.0	62.9	117.7	62.7	121.0	659.7	149.1	1536.6
1973	0.2	0.9	15.5	11.7	114.0	161.8	76.5	83.3	229.5	240.2	419.0	8.9	1361.5
1974	0.0	2.1	12.9	90.8	94.2	48.0	88.9	75.9	81.8	240.6	172.6	5.8	913.6
1975	55.9	1.2	0.0	85.5	163.2	36.8	62.7	80.5	164.3	170.4	162.0	10.5	993.0
1976	0.0	0.3	1.8	9.4	105.2	114.2	96.6	205.5	173.8	216.9	248.7	9.7	1182.1
1977	0.0	11.5	27.8	40.3	119.4	64.2	151.9	92.2	130.1	259.7	30.6	17.6	945.3
1978	3.0	103.4	0.0	14.0	254.7	78.1	164.8	46.4	155.5	231.6	7.3	0.8	1059.6
1979	2.8	1.3	0.0	3.0	28.7	29.2	131.4	87.4	99.8	67.9	1.1	0.0	452.6
1980	0.0	27.3	8.5	55.6	21.7	96.7	95.3	146.4	58.3	215.8	80.1	6.7	812.4
AVERAGE	18.6	22.6	23.1	36.8	99.9	78.4	93.4	104.4	130.3	231.1	174.4	18.4	1031.3
EXTREME	170.8	103.4	122.9	115.4	293.1	161.8	164.8	251.6	314.0	639.9	789.4	149.1	1649.6
YEAR	1953	1978	1962	1972	1953	1973	1978	1965	1970	1952	1969	1972	1969

Remark : - = No Report
X = Missing

ตารางที่ (ค-5) ข้อมูลฝนเฉลี่ยที่ สำราญ หัวหิน

MONTHLY AND ANNUAL RAINFALL FOR THE PERIOD 1951 - 1980

Station Prachuap Khiri Khan Elevation of station above MSL. 3.50 METERS
 Index Station 48 500 Height of raingauge 1.00 METERS
 Latitude 11° 48' N. (Above MSL.) 4.50 METERS
 Longitude 99° 48' E.

YEAR	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	ANNUAL
1951	20.0	4.5	0.0	26.7	67.4	79.6	153.6	44.9	42.3	87.6	350.8	0.4	877.8
1952	1.1	8.1	59.2	26.0	113.7	52.6	64.8	98.7	95.1	639.9	21.8	23.6	1204.6
1953	170.8	51.5	1.6	46.3	293.1	95.8	102.4	188.5	63.3	160.4	317.7	2.2	1493.6
1954	2.3	0.0	30.5	106.1	156.1	103.6	80.1	141.8	121.4	146.8	5.1	0.8	894.6
1955	4.8	22.8	7.3	4.1	65.8	144.7	72.9	59.9	160.1	513.5	180.4	0.3	1236.6
1956	0.0	0.0	51.2	71.7	159.6	114.7	88.0	124.0	164.3	231.1	184.2	0.2	1189.0
1957	0.1	79.0	13.1	11.6	43.0	133.6	92.9	149.2	195.5	171.0	46.1	0.4	935.5
1958	2.1	33.5	0.2	27.4	21.5	71.5	97.8	122.3	156.6	359.4	4.2	0.0	896.5
1959	0.0	17.8	64.9	28.1	48.3	26.2	151.6	86.0	175.5	201.3	148.2	15.6	963.5
1960	6.6	33.3	0.0	5.3	73.3	51.0	61.1	63.5	123.5	286.7	163.2	12.8	880.3
1961	0.3	74.0	44.0	102.7	144.6	56.8	73.2	116.9	108.8	107.5	182.2	2.9	1013.9
1962	2.5	6.4	122.9	2.2	71.2	63.7	68.0	149.1	114.4	42.8	22.1	18.7	684.0
1963	0.0	0.6	7.1	1.2	29.2	97.3	85.0	64.8	142.2	173.4	317.6	1.4	919.8
1964	86.7	27.5	0.8	18.1	137.3	34.2	44.4	71.7	99.8	144.5	98.2	23.9	787.1
1965	20.4	9.1	8.5	28.2	122.6	41.1	61.2	251.6	122.5	176.4	87.2	73.6	1002.4
1966	0.0	17.2	1.2	2.0	167.7	73.5	129.2	162.5	103.2	301.8	178.9	61.3	1198.5
1967	1.3	8.0	11.8	8.6	101.2	48.8	114.7	45.2	82.5	410.2	17.4	0.2	849.9
1968	1.1	44.9	78.2	76.0	37.5	108.1	63.1	46.1	90.4	369.1	23.4	0.0	937.9
1969	55.5	15.6	21.5	80.4	28.1	49.0	81.3	102.3	147.9	279.1	789.4	0.5	1649.6
1970	115.5	64.5	41.1	6.0	66.0	79.8	113.8	48.0	314.0	160.9	257.7	69.1	1336.4
1971	4.7	1.3	24.5	0.9	88.2	55.5	70.9	59.9	129.7	205.5	55.7	34.3	731.1
1972	0.0	9.7	38.3	115.4	60.1	141.0	62.9	117.7	62.7	121.0	658.7	149.1	1536.6
1973	0.2	0.9	15.5	11.7	114.0	161.8	76.5	83.3	229.5	240.2	419.0	8.9	1361.5
1974	0.0	2.1	12.9	90.8	94.2	48.0	89.9	75.9	81.8	240.6	172.6	5.8	913.6
1975	55.9	1.2	0.0	85.5	163.2	36.8	62.7	80.5	164.3	170.4	162.0	10.5	993.0
1976	0.0	0.3	1.8	9.4	105.2	114.2	95.6	205.5	173.8	216.9	248.7	9.7	1182.1
1977	0.0	11.5	27.8	40.3	119.4	64.2	151.9	92.2	130.1	259.7	30.6	17.6	945.3
1978	3.0	103.4	0.0	14.0	254.7	78.1	164.8	46.4	155.5	231.6	7.3	0.8	1059.6
1979	2.8	1.3	0.0	3.0	28.7	29.2	131.4	87.4	99.8	67.9	1.1	0.0	452.6
1980	0.0	27.3	8.5	55.6	21.7	96.7	95.3	146.4	58.3	215.8	80.1	6.7	812.4
AVERAGE	18.6	22.6	23.1	36.8	99.9	78.4	93.4	104.4	130.3	231.1	174.4	18.4	1031.3
EXTREME	170.8	103.4	122.9	115.4	293.1	161.8	164.8	251.6	314.0	639.9	789.4	149.1	1649.6
YEAR	1953.0	1978.0	1962.0	1972.0	1953.0	1973.0	1978.0	1965.0	1970.0	1952.0	1969.0	1972.0	1969.0

Remark : - = No Report
 X = Missing

ตารางที่ (ค-6) ข้อมูลฝนเฉลี่ยที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT, THAILAND

HYDROLOGY 130700

STATION - NONG PLAB AGROMETEOROLOGICAL STATION, PRACHUAP KHIRI KHAN (45152)

WATER YEAR - 1975

DAILY RAINFALL IN MILLIMETER

DATE	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MAR.	ANNUAL
1	55.3	21.2	0.8	2.8	0.0	6.1	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	3.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	19.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	26.8	17.4	0.6	0.0	2.5	1.4	2.3	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9
4	0.0	14.6	0.0	0.0	6.5	1.2	0.2	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	4.3	0.0	0.0	2.4	28.7	2.3	55.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1.5	1.2	0.0	0.3	5.6	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	28.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	18.5	0.0	0.0
10	0.0	0.0	1.4	1.5	5.7	0.0	2.8	0.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.4	0.0	8.4	1.1	3.8	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	4.5	0.3	0.0	4.2	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.5	1.5	0.0	4.8	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	42.0	0.2	0.0	2.7	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.8	2.3	0.8	0.0	7.1	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	5.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.7	8.7	0.3	0.1	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.2	1.3	2.1	23.7	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0
21	7.0	8.8	0.0	2.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	15.9	3.9	33.7	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	43.4	0.0	1.0	0.0	9.6	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	2.8	8.2	0.3	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	9.1	0.2	0.0	2.7	0.5	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	1.3	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	4.2	0.0	0.0	1.5	3.2	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.2	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31		0.8		0.0	11.1		0.0		0.0	0.0		40.2	
TOTAL	109.7	184.6	64.4	19.7	113.4	138.5	181.6	141.7	15.5	0.0	18.5	92.9	1080.5
AVERAGE	3.7	6.0	2.1	0.6	3.7	4.6	5.9	4.7	0.5	0.0	0.6	3.0	2.9
RAINY DAYS	6	22	19	9	18	20	21	10	3	0	1	3	132

MAX 1 DAY RAINFALL 63.5 MM 4 NOV.

MAX 2 DAY RAINFALL 119.2 MM 4 NOV.

MAX 3 DAY RAINFALL 132.3 MM 3 NOV.

ตารางที่ (ค-7) ข้อมูลฝนที่ทำบนหนองผลัน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2518

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT, THAILAND

HYDROLOGY 1307004

STATION - NONG PLAB AGROMETEOROLOGICAL STATION, PRACHUAP KHIRI KHAN (45152)

WATER YEAR - 1976

DAILY RAINFALL IN MILLIMETER

DATE	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MAR.	ANNUAL
1	0.0	11.0	0.9	3.2	0.0	4.4	0.0	100.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	32.9	0.6	0.3	0.0	7.1	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
3	0.0	2.6	0.8	0.0	0.0	0.2	57.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
4	0.0	21.4	0.8	0.0	0.0	10.4	0.7	1.6	0.0	0.0	79.4	0.0	0.0
5	0.0	11.0	0.4	5.8	0.4	17.8	0.7	56.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	13.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1.4	13.7	0.2	0.0	0.6	1.2	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	23.7	0.0	0.0	0.8	1.6	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	3.1	10.3	0.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	1.1	0.0	3.4	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	2.8	0.0	0.0	0.1	1.4	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	6.0	0.3	0.5	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.9	0.0	5.0	0.0	4.6	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	17.3	0.0	3.6	5.1	0.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	4.7	0.0	1.9	13.1	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	15.9	0.0	3.3	49.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.4	1.8	0.2	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	14.5	0.0	4.6	14.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	1.0	2.7	0.4	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	2.8	0.1	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	1.5	2.2	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.8	3.6	0.0	0.9	8.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
25	3.2	0.9	0.0	0.0	0.2	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	11.9	18.7	19.3	0.0	1.6	17.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	4.8	10.5	0.0	0.0	0.1	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	8.3	3.5	0.0	4.1	33.0	0.5	1.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
29	1.3	0.0	0.0	2.7	38.7	0.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	14.6	0.3	0.4	16.0	0.5	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31		0.7		11.3	15.1		72.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	44.6	220.5	39.7	75.3	251.1	72.6	325.9	203.6	1.6	0.0	79.8	14.7	1329.4
AVERAGE	1.5	7.1	1.3	2.4	8.1	2.4	10.5	6.8	0.1	0.0	2.6	0.5	3.6
RAINY DAYS	8	24	14	18	24	18	20	12	1	0	2	3	144

MAX 1 DAY RAINFALL 100.6 MM 1 NOV.

MAX 2 DAY RAINFALL 172.6 MM 31 OCT.

MAX 3 DAY RAINFALL 183.8 MM 30 OCT.

ตารางที่ (ค-8) ข้อมูลฝนที่คำนวณองศาลับ สำหรับหัวหิน ประจำปี พ.ศ. 2519

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT, THAILAND

HYDROLOGY 1307004

STATION - NONG PLAB AGROMETEOROLOGICAL STATION, PRACHUAP KHIRI KHAN (45152)

WATER YEAR - 1977

DAILY RAINFALL IN MILLIMETER

DATE	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MAR.	ANNUAL
1	39.2	1.0	0.0	0.0	2.3	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	
3	0.0	0.0	11.2	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	4.5	4.6	0.1	0.0	0.0	0.0	18.7	0.7	0.0	
5	0.0	33.6	3.0	0.9	3.8	5.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	0.0	15.7	0.0	0.4	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	3.4	0.4	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	25.7	0.6	7.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	26.0	4.0	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	0.0	2.9	0.0	0.8	8.6	62.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.1	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.5	0.0	2.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	2.3	18.0	0.0	0.1	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	20.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	
17	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	
18	0.0	19.9	1.7	0.0	2.8	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	7.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	66.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
20	0.0	9.2	0.0	0.0	4.5	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	10.8	0.0	3.2	2.3	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	
23	0.0	35.1	0.0	8.1	0.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	
24	0.0	2.1	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.4	1.5	0.0	13.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	6.2	0.0	19.3	0.0	
27	0.0	9.7	0.1	3.2	0.0	14.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	0.0	2.3	0.0	11.4	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	0.0	0.0	5.4	0.0	3.8	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	0.0			6.1	52.8		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	47.1	167.9	73.1	55.9	115.2	113.7	167.5	38.4	6.5	18.7	68.7	4.3	877.0
AVERAGE	1.6	5.4	2.4	1.8	3.7	3.8	5.4	1.3	0.2	0.6	2.5	0.1	2.4
RAINY DAYS	2	16	11	16	18	20	14	6	2	1	10	1	117

MAX 1 DAY RAINFALL 66.6 MM 19 OCT.

MAX 2 DAY RAINFALL 80.0 MM 10 OCT.

MAX 3 DAY RAINFALL 84.0 MM 9 OCT.

ตารางที่ (ค-9) ข้อมูลฝนที่ทำบนหนองพลับ อำเภอหัวหิน ประจำปี พ.ศ. 2520

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT, THAILAND

HYDROLOGY 1307004

STATION - NONG PLAB AGROMETEOROLOGICAL STATION, PRACHUAP KHIRI KHAN (45152)

WATER YEAR - 1978

DAILY RAINFALL IN MILLIMETER

DATE	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MAR.	ANNUAL
1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.3	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	1.0	1.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	4.3	0.0	0.0	3.1	7.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	1.6	0.0	0.6	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	3.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	33.7	0.0	0.0	1.8	5.6	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	20.3	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	42.8	0.3	0.1	2.6	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	8.4	74.1	1.0	33.8	5.4	1.0	4.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	4.0	62.6	0.0	0.0	0.7	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	4.2	7.2	0.0	18.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	6.2	0.1	0.0	12.8	0.1	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.2	0.2	0.0	20.1	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
17	1.6	0.5	1.3	1.8	0.0	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.1	0.1	0.4	0.0	0.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	27.8	17.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	2.6	19.1	1.0	2.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	2.5	0.2	0.0	13.5	0.6	0.0	73.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	22.2	0.1	0.0	0.0	0.9	0.1	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.2	1.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0	0.5	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	12.8	3.1	2.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	1.7	0.0	4.4	0.0	9.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	49.6	253.9	14.9	153.0	43.2	159.5	224.0	3.4	0.0	0.0	0.8	0.0	902.3
AVERAGE	1.7	8.2	0.5	4.9	1.4	5.3	7.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
RAINY DAYS	10.0	19	10	15	22	17	17	3	0	0	1	0	114

MAX 1 DAY RAINFALL 74.1 MM 12 MAY.

MAX 2 DAY RAINFALL 136.7 MM 12 MAY.

MAX 3 DAY RAINFALL 179.5 MM 11 MAY.

ตารางที่ (ค-10) ข้อมูลฝนที่ทำบนหนองผลบ อำเภอหัวหิน ประจำปี พ.ศ. 2521

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT, THAILAND

HYDROLOGY 130700

STATION - NONG PLAB AGROMETEOROLOGICAL STATION, PRACHUAP KHIRI KHAN (45152)

WATER YEAR - 1979

DAILY RAINFALL IN MILLIMETER

DATE	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MAR.	ANNUAL
1	0.0	0.1	0.0	2.9	0.2	0.4	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.8	0.0	0.2	0.0	9.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	2.1	22.6	1.5	1.0	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.7	14.3	7.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	7.2	0.0	0.0	2.5	3.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	9.5	2.5	13.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.8	1.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	36.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	30.3	0.0	3.5	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	3.7	7.3	0.0	3.2	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	9.8	0.4	1.1	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	1.7	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2
16	0.0	0.3	0.8	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
17	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.6	49.4	1.2	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	25.9	0.0	0.1	2.4	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.1	4.5	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.2	2.2	2.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	29.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	6.0	24.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	7.7	0.0	2.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	7.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	6.6	0.0	0.2	0.0	3.8	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	21.1	11.3	1.5	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0		0.0	0.5		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	62.5	50.2	157.4	121.3	94.2	88.2	23.2	22.6	0.0	0.0	0.0	24.3	643.9
AVERAGE	2.1	1.6	5.2	3.9	3.0	2.9	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8
RAINY DAYS	5	11	20	17	16	17	7	2	0	0	0	3	98

MAX 1 DAY RAINFALL 49.4 MM 18 JUN.

MAX 2 DAY RAINFALL 51.7 MM 10 AUG.

MAX 3 DAY RAINFALL 54.9 MM 10 AUG.

ตารางที่ (ค-11) ข้อมูลฝนที่ทำบนหนองผลัก อำเภอหัวหิน ประจำปี พ.ศ. 2522

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT, THAILAND

HYDROLOGY 130700

STATION - NONG PLAB AGROMETEOROLOGICAL STATION, PRACHUAP KHIRI KHAN (45152)

WATER YEAR - 1980

DAILY RAINFALL IN MILLIMETER

DATE	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MAR.	ANNUAL
1	0.0	0.0	19.8	0.0	0.9	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	7.3	0.0	
2	10.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	
3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	18.5	2.2	0.0	0.3	3.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	4.0	2.8	0.0	0.0	3.6	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
7	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	0.0	0.1	0.2	0.5	0.0	0.0	0.4	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	3.2	1.5	3.9	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	2.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	
12	1.5	19.8	7.8	0.5	6.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	1.0	0.2	6.5	1.4	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	4.0	8.4	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	8.2	0.0	24.2	3.0	14.5	4.8	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	9.9	0.5	13.5	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.4	0.0	1.2	12.2	5.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	2.1	0.0	0.0	0.6	4.4	41.6	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	6.4	0.0	0.0	0.6	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	1.0	0.0	6.8	9.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	3.0	6.1	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	5.0	2.6	0.0	0.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	3.2	0.0	1.8	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	0.1	2.4	3.4	24.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	8.4	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	18.9	0.0	1.0	1.3	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	21.7	0.1	8.1	2.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	1.3	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	
29	0.0	0.0	6.4	0.3	0.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31		7.4		1.0	1.8		14.4		0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	57.7	66.1	164.7	45.6	68.9	86.2	166.7	54.7	0.7	0.0	21.8	1.7	734.8
AVERAGE	1.9	2.1	5.5	1.5	2.2	2.9	5.4	1.8	0.0	0.0	0.8	0.1	2.0
RAINY DAYS	7	13	22	17	19	15	18	7	1	0	3	2	124

MAX 1 DAY RAINFALL 41.6 MM 18 OCT.

MAX 2 DAY RAINFALL 47.5 MM 17 OCT.

MAX 3 DAY RAINFALL 53.8 MM 4 NOV.

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT, THAILAND

STATION - NONG PLAB AGROMETEOROLOGICAL STATION, PRACHUAP KHIRI KHAN (45152)

WATER YEAR - 1981


DAILY RAINFALL IN MILLIMETER

DATE	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MAR.	ANNUAL
1	0.4	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.4	0.0	3.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	43.0	0.7	0.2	0.6	0.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	10.2	4.6	1.7	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	14.5	2.8	12.1	1.5	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.2	10.1	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	1.2	0.0	1.9	0.0	8.4	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	1.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	8.0	30.4	0.0	4.4	0.0	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	8.7	18.7	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	21.8	0.5	3.0	12.6	11.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	27.6	0.1	2.6	0.0	10.5	17.7	18.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	17.6	17.0	12.3	0.0	1.8	10.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.2	7.5	7.1	0.0	1.8	0.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	5.3	23.0	13.1	39.7	0.6	6.6	0.6	1.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
17	11.7	0.6	1.1	4.0	0.0	1.3	0.6	16.1	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0
18	21.8	6.4	0.3	0.0	0.0	38.5	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	4.2	0.6	0.0	0.6	3.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	7.7	1.7	2.5	10.4	1.1	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	35.7	3.0	0.0	1.7	3.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	7.1	0.0	0.0	6.1	6.8	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	25.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	2.4	4.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	4.7	1.5	0.0	2.9	60.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	11.0	13.5	0.0	0.6	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0			4.4	34.1		0.0		0.0	0.0			0.0
TOTAL	160.6	181.9	127.7	90.9	139.4	199.1	112.4	152.8	0.0	0.0	34.2	0.0	1199.0
AVERAGE	5.4	5.9	4.3	2.9	4.5	6.6	3.6	5.1	0.0	0.0	1.2	0.0	3.3
RAINY DAYS	10.0	22	21	14	20	18	10	18	0	0	2	0	135

MAX 1 DAY RAINFALL 60.8 MM 28 SEP.

MAX 2 DAY RAINFALL 63.7 MM 27 SEP.

MAX 3 DAY RAINFALL 67.0 MM 12 APR.



รูปที่ (ค-1) สถานีอุตสาหกรรมชลประทาน บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
HYDROLOGY SECTION

Monthly Runoff of Pran River at Khao Noi (Pr.2)Unit mcm. Drainage Area 2,370 Sq.kms.

Water Year	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Annual Runoff(mcm.)	Annual Mean(mes.)
1963	-	-	-	-	-	-	81.90	58.70	14.00	6.38	3.31	1.84	-	-
1964	2.58	8.66	4.75	14.90	37.90	56.90	52.00	75.10	12.10	5.42	2.37	4.48	277.00	8.97
1965	3.00	7.97	72.60	58.90	50.90	92.00	169.00	39.90	14.40	5.84	3.11	2.76	520.00	16.50
1966	5.08	6.34	3.64	29.70	37.70	37.80	45.50	22.40	11.40	4.87	2.34	1.16	208.00	6.59
1967	1.39	11.60	31.20	18.80	107.00	42.70	75.80	18.10	7.42	3.60	1.67	3.43	323.00	10.20
1968	2.43	16.20	8.96	20.80	69.20	48.10	95.50	20.90	6.86	4.47	2.26	3.60	299.00	9.48
1969	3.29	4.77	16.50	38.60	65.90	64.90	73.60	201.00	20.10	10.30	7.03	3.95	510.00	16.20
1970	3.45	7.16	11.50	52.70	43.80	22.90	78.70	-	Ending of record on Nov. 19, 1970					
Total	21.22	62.70	149.15	234.40	412.40	365.30	672.00	436.10	86.28	40.88	22.09	21.22	2137.00	67.94
n	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	6	6
Average	3.03	8.96	21.31	33.49	58.91	52.19	84.00	62.30	12.33	5.84	3.16	3.03	356.17	11.32

Compiled I. Surin Date Mar. 27, 1968 Checked I. Surin Date Nov 26, 1970

ตารางที่ (ค-14) ข้อมูลน้ำท่าสถานีวัดน้ำ Pr.2

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
HYDROLOGY SECTION

Monthly Runoff of Pran River at Khao Tok Nam (Pr.3)Unit mcm. Drainage Area 2,053 Sq.kms.

Water Year	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Annual Runoff(mcm.)	Annual Mean(cms.)
1965	-	-	-	-	-	-	165.00	38.80	16.10	6.68	3.85	3.31	-	-
1966	5.56	6.42	3.76	32.50	40.10	42.60	52.60	24.00	10.70	5.00	2.33	1.51	227.00	7.21
1967	1.98	11.00	32.40	19.70	112.00	41.20	82.60	17.30	7.27	3.65	2.01	3.90	335.00	10.60
1968	4.84	17.70	11.80	24.70	75.90	50.70	101.00	19.10	8.07	5.60	3.05	3.93	327.00	10.40
Total	12.38	35.12	47.96	76.90	228.00	134.50	401.20	99.20	42.14	20.93	11.24	12.65	889.00	28.21
n	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3
Average	4.13	11.71	15.99	25.63	76.00	44.83	100.30	24.80	10.54	5.23	2.81	3.16	296.33	9.40

Compiled I. Surin Date Dec. 1, 1970 Checked A. Somsil Date Mar 18, 1986

ตารางที่ (ค-15) ข้อมูลน้ำท่าสถานีวัดน้ำ Pr.3

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
HYDROLOGY SECTION

Monthly Runoff of Pran River at Damsite (Pr.3A)Unit mcm. Drainage Area 2,067 Sq.kms.

Water Year	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Annual Runoff(mcm.)	Annual Mean(cms.)
1968	4.84	17.70	9.65	22.20	70.70	49.60	92.60	19.70	8.58	4.99	2.77	4.04	307.37	9.75
1969	2.70	4.44	15.50	38.00	61.60	60.00	63.40	317.00	14.50	7.42	5.86	2.24	592.66	18.80
1970	2.95	6.73	10.90	51.00	42.50	22.00	74.10	29.30	221.00	18.20	7.42	4.89	490.99	15.60
1971	5.83	10.40	26.90	93.00	47.60	83.60	113.00	73.90	14.10	7.09	3.24	2.65	481.31	15.20
1972	10.40	4.73	13.60	79.70	107.00	63.60	73.00	101.00	151.00	17.60	6.53	3.75	631.91	20.00
1973	1.90	4.62	30.10	38.00	52.90	74.20	103.00	243.00	33.10	10.40	4.89	3.26	599.37	18.70
1974	10.70	22.00	91.20	27.90	103.00	49.80	172.00	46.30	13.70	9.32	4.74	3.47	554.13	17.60
1975	5.60	9.93	42.80	23.10	84.20	50.20	83.00	71.70	14.90	7.64	4.38	3.53	400.98	12.70
1976	3.64	10.40	6.84	13.00	16.00	15.80	17.50	151.00	15.90	8.20	6.44	8.50	273.22	8.68
1977	17.30	13.40	11.80	12.60	14.60	17.30	27.80	17.40	8.85	9.70	10.40	20.20	181.35	5.75
1978	24.40	29.30	24.50	25.70	36.90	71.70	119.00	39.10	16.60	10.70	9.70	11.00	418.60	13.30
1979	10.40	10.10	9.39	8.03	67.90	17.80	12.30	7.23	7.28	7.29	5.64	6.54	169.90	5.37
1980	POOR RECORD													
1981	8.41	8.48	8.93	7.55	126.00	65.20	33.30	134.00	4.80	5.87	6.42	9.05	418.01	13.30
1982	10.40	12.20	10.70	9.32	53.70	42.00	9.16	10.50	6.94	6.86	8.86	11.50	192.14	6.10
Total	119.47	164.43	312.81	449.10	884.60	682.80	993.16	1261.13	531.25	131.28	87.29	94.62	5711.94	180.85
n	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Average	8.53	11.75	22.34	32.08	63.19	45.52	70.94	90.08	37.95	9.38	6.24	6.76	408.00	12.92

Compiled I. Surin Date Dec. 1, 1970 Checked A. Somsil Date Mar 18, 1986
Revised Date Sep. 6, 1984

ตารางที่ (ค-16) ข้อมูลน้ำท่าสถานีวัดน้ำ Pr.3A

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT


HYDROLOGY SECTION

Monthly Runoff of Huai Pa Daeng at Ban Karang (Pr.4) M.Phetchaburi.....Unit mca. Drainage Area 38 Sq.kms.


Water Year	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Annual Runoff(mca.)	Annual Mean(mes.)
1977	Began on Sep. 10						1.44	0.41	0.14	0.06	0.03	0.02	-	-
1978	0.28	1.01	0.72	0.47	3.30	0.80	2.11	0.30	0.15	0.06	0.00	0.00	9.20	0.29
Total	0.28	1.01	0.72	0.47	3.30	0.80	3.55	0.71	0.29	0.12	0.03	0.02	11.30	0.36
n	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
Average	0.28	1.01	0.72	0.47	3.30	0.80	1.78	0.36	0.15	0.06	0.02	0.01	8.94	0.28

Compiled I. Surin Date Nov.24,1978 Checked A. Somsil Date Mar 18,1986

ตารางที่ (ค-17) ข้อมูลน้ำท่าสถานีวัดน้ำ Pr.4




รูปที่ (ค-2) การกระจายของน้ำท่าในลุ่มน้ำลำคกษาของประเทศไทย




ຖົມ : ດນາ , (12)

ຮູບທີ່ (ຄ-3) ສັນປະລິກທີ່ນໍາກ່າວຮາຍເຕືອນຂອງລຄານີຕ່າງໆໃນລຸ່ມນໍ້າເພື່ອນ




ຖົມ : ດນາ , (12)

ຮູບທີ່ (ຄ-4) ສັນປະລິກທີ່ນໍາກ່າວຮາຍເຕືອນຂອງລຄານີຕ່າງໆໃນລຸ່ມນໍ້າປະບຸ



ທຶນາ : ດນາ , (12)

ຮູບຖໍ່ (ຄ-5) ສັນປະລິກທີ່ນ້ຳກ່າວໄຮຍ້ອງເດືອນພິຈາລາຕາມພື້ນທີ່ຮັບນ້ຳຂອງລຸ່ມນ້ຳເພົານວິຊ



ທຶນາ : ດນາ , (12)

ຮູບຖໍ່ (ຄ-6) ສັນປະລິກທີ່ນ້ຳກ່າວໄຮຍ້ອງເດືອນພິຈາລາຕາມພື້ນທີ່ຮັບນ້ຳຂອງລຸ່ມນ້ຳປະເມບຸນ

ตารางที่ (ค-18) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืชลดอคตุกรการเพาะปลูก (K) สำหรับใช้ในสูตรของ Blaney - Criddle

พืช	อายุการเพาะปลูก <u>1/</u>	สัมประสิทธิ์การใช้น้ำ (K) <u>2/</u>
กล้วย	ตลอดปี	.80 - 1.00
ถั่วต่าง ๆ	3 เดือน	.60 - .70
กาแฟ	ตลอดปี	.70 - .80
ข้าวโพด	4 เดือน	.75 - .85
ฝ้าย	7 เดือน	.60 - .70
บ้าน	7 - 8 เดือน	.70 - .80
ธัญญาหาร	3 เดือน	.75 - .85
ข้าวฟ่าง	4 - 5 เดือน	.70 - .80
พืชนำมัน (เมล็ด)	3 - 5 เดือน	.65 - .75
พืชสวน:		
อาโวคาโด	ตลอดปี	.50 - .55
Grapefruit	ตลอดปี	.55 - .65
ส้มและมะนาว	ตลอดปี	.45 - .55
พืชผลัดใบ	ช่วงอุณหภูมิสูงกว่า 0 °C	.60 - .70
ทุ่งหญ้าอาหารสัตว์	ช่วงอุณหภูมิสูงกว่า 0 °C	.75 - .85
มันฝรั่ง	3 - 5 เดือน	.65 - .75
ข้าว	3 - 5 เดือน	1.00 - 1.10
ถั่วเหลือง	140 วัน	.65 - .70
อ้อย	ตลอดปี	.80 - .90
ยาสูบ	4 เดือน	.70 - .80
มะเขือเทศ	4 เดือน	.65 - .70
ผักต่าง ๆ	2 - 4 เดือน	.60 - .70
อุจุน	5 - 7 เดือน	.50 - .60

1/ อายุการเพาะปลูกส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพันธุ์และตุกรที่ปลูก พืชใดเดียวกันถ้าปลูกในฤดูหนาวจะมีอายุการปลูกมากกว่าปลูกในฤดูร้อน

2/ สัมประสิทธิ์การใช้น้ำ (K) ค่าค่าใช้สำหรับเบคชั่นชั้น และค่าสูงใช้สำหรับเบคแห้งแล้ง K = 1.0 สำหรับการระเหยจากอ่างเก็บน้ำในเบคแห้งแล้ง และ K = 0.90 สำหรับอ่างเก็บน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล

ตารางที่ (ค-19) เปอร์เซนต์ของชั่วโมงกลางวันในเดือนต่าง ๆ ของปี (p) สำหรับชีกโลกเนื้อตั้งแต่เส้นรุ้ง 0 ถึง 30 องศาเหนือ

เส้นรุ้ง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
30°	7.31	7.02	8.37	8.71	9.54	9.49	9.67	9.21	8.33	7.99	7.20	7.16
29°	7.35	7.05	8.37	8.69	9.50	9.44	9.62	9.19	8.33	8.00	7.24	7.22
28°	7.40	7.07	8.37	8.67	9.46	9.39	9.58	9.17	8.32	8.02	7.28	7.27
27°	7.44	7.10	8.38	8.66	9.41	9.34	9.53	9.14	8.32	8.04	7.32	7.32
26°	7.49	7.12	8.38	8.64	9.37	9.29	9.49	9.11	8.32	8.06	7.36	7.37
25°	7.54	7.14	8.39	8.62	9.33	9.24	9.45	9.08	8.31	8.08	7.40	7.42
24°	7.58	7.16	8.39	8.60	9.30	9.19	9.40	9.06	8.31	8.10	7.44	7.47
23°	7.62	7.19	8.40	8.58	9.26	9.15	9.36	9.04	8.30	8.12	7.47	7.51
22°	7.67	7.21	8.40	8.56	9.22	9.11	9.32	9.01	8.30	8.13	7.51	7.56
21°	7.71	7.24	8.41	8.55	9.18	9.06	9.28	8.98	8.29	8.15	7.55	7.60
20°	7.75	7.26	8.41	8.53	9.15	9.02	9.24	8.95	8.29	8.17	7.58	7.65
19°	7.79	7.28	8.41	8.51	9.12	8.97	9.20	8.93	8.29	8.19	7.61	7.70
18°	7.83	7.31	8.41	8.50	9.08	8.93	9.16	8.90	8.29	8.20	7.65	7.74
17°	7.87	7.33	8.42	8.48	9.04	8.89	9.12	8.88	8.28	8.22	7.68	7.79
16°	7.91	7.35	8.42	8.47	9.01	8.85	9.08	8.85	8.28	8.23	7.72	7.83
15°	7.94	7.37	8.43	8.45	8.98	8.81	9.04	8.83	8.27	8.25	7.75	7.88
14°	7.98	7.39	8.43	8.43	8.94	8.77	9.00	8.80	8.27	8.27	7.79	7.93
13°	8.02	7.41	8.43	8.42	8.91	8.73	8.96	8.78	8.26	8.29	7.82	7.97
12°	8.06	7.43	8.44	8.40	8.87	8.69	8.92	8.76	8.26	8.31	7.85	8.01
11°	8.10	7.45	8.44	8.39	8.84	8.65	8.88	8.73	8.26	8.33	7.88	8.05
10°	8.14	7.47	8.45	8.37	8.81	8.61	8.85	8.71	8.25	8.34	7.91	8.09
9°	8.18	7.49	8.45	8.35	8.77	8.57	8.81	8.68	8.25	8.36	7.95	8.14
8°	8.21	7.51	8.45	8.34	8.74	8.53	8.78	8.66	8.25	8.37	7.98	8.18
7°	8.25	7.53	8.46	8.32	8.71	8.49	8.74	8.64	8.25	8.38	8.01	8.22
6°	8.28	7.55	8.46	8.31	8.68	8.45	8.71	8.62	8.24	8.40	8.04	8.26
5°	8.32	7.58	8.47	8.29	8.65	8.41	8.67	8.60	8.24	8.41	8.07	8.30
4°	8.36	7.59	8.47	8.28	8.62	8.37	8.64	8.57	8.23	8.43	8.10	8.34
3°	8.40	7.61	8.48	8.26	8.58	8.33	8.60	8.55	8.23	8.45	8.13	8.38
2°	8.43	7.63	8.49	8.25	8.55	8.29	8.57	8.53	8.22	8.46	8.16	8.42
1°	8.47	7.65	8.49	8.23	8.52	8.25	8.53	8.51	8.22	8.48	8.19	8.46
0°	8.50	7.67	8.49	8.22	8.49	8.22	8.50	8.49	8.21	8.49	8.22	8.50

ตารางที่ (ค-20) ค่าตัวประกอบสำหรับคำนวณค่าเงินที่อัตราดอกเบี้ย 12%

12% Compound Interest Factors

<i>n</i>	Single Payment		Uniform Series					<i>n</i>
	Compound Amount Factor <i>F/P</i>	Present Worth Factor <i>P/F</i>	Sinking Fund Factor <i>A/F</i>	Capital Recovery Factor <i>A/P</i>	Compound Amount Factor <i>F/A</i>	Present Worth Factor <i>P/A</i>		
1	1.1200	0.8929	1.000 00	1.120 00	1.000	0.893	1	
2	1.2544	0.7972	0.471 70	0.591 70	2.120	1.690	2	
3	1.4049	0.7118	0.296 35	0.416 35	3.374	2.402	3	
4	1.5735	0.6355	0.209 23	0.329 23	4.779	3.037	4	
5	1.7623	0.5674	0.157 41	0.277 41	6.353	3.605	5	
6	1.9738	0.5066	0.123 23	0.243 23	8.115	4.111	6	
7	2.2107	0.4523	0.099 12	0.219 12	10.089	4.564	7	
8	2.4760	0.4039	0.081 30	0.201 30	12.300	4.968	8	
9	2.7731	0.3606	0.067 68	0.187 68	14.776	5.328	9	
10	3.1058	0.3220	0.056 98	0.176 98	17.549	5.650	10	
11	3.4785	0.2875	0.048 42	0.168 42	20.655	5.938	11	
12	3.8960	0.2567	0.041 44	0.161 44	24.133	6.194	12	
13	4.3635	0.2292	0.035 68	0.155 68	28.029	6.424	13	
14	4.8871	0.2046	0.030 87	0.150 87	32.393	6.628	14	
15	5.4736	0.1827	0.026 82	0.146 82	37.280	6.811	15	
16	6.1304	0.1631	0.023 39	0.143 39	42.753	6.974	16	
17	6.8660	0.1456	0.020 46	0.140 46	48.884	7.120	17	
18	7.6900	0.1300	0.017 94	0.137 94	55.750	7.250	18	
19	8.6128	0.1161	0.015 76	0.135 76	63.440	7.366	19	
20	9.6463	0.1037	0.013 68	0.133 68	72.052	7.469	20	
21	10.8038	0.0926	0.012 24	0.132 24	81.699	7.562	21	
22	12.1003	0.0826	0.010 81	0.130 81	92.503	7.645	22	
23	13.5523	0.0738	0.009 56	0.129 56	104.603	7.718	23	
24	15.1786	0.0659	0.008 46	0.128 46	118.155	7.784	24	
25	17.0001	0.0588	0.007 50	0.127 50	133.334	7.843	25	
26	19.0401	0.0525	0.006 65	0.126 65	150.334	7.896	26	
27	21.3249	0.0469	0.005 90	0.125 90	169.374	7.943	27	
28	23.8839	0.0419	0.005 24	0.125 24	190.699	7.984	28	
29	26.7499	0.0374	0.004 66	0.124 66	214.583	8.022	29	
30	29.9599	0.0334	0.004 14	0.124 14	241.333	8.055	30	
31	33.5551	0.0298	0.003 69	0.123 69	271.292	8.085	31	
32	37.5817	0.0266	0.003 28	0.123 28	304.847	8.112	32	
33	42.0915	0.0238	0.002 92	0.122 92	342.429	8.135	33	
34	47.1425	0.0212	0.002 60	0.122 60	384.520	8.157	34	
35	52.7996	0.0189	0.002 32	0.122 32	431.663	8.176	35	
40	93.0510	0.0107	0.001 30	0.121 30	767.091	8.244	40	
45	163.9876	0.0061	0.000 74	0.120 74	1358.230	8.283	45	
50	289.0022	0.0035	0.000 42	0.120 42	2400.018	8.305	50	
∞			0.120 00		8.333	∞		


ภาคผนวก ง

เล่นโถงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับพื้นที่ผิวน้ำและปริมาณเก็บกักน้ำของ
อ่างเก็บน้ำหัวยป่าเลา

ข้อมูล ระดับน้ำ พื้นที่ผิวน้ำ และปริมาณเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำหัวยป่าเลา
แผนที่แสดง เลื่อนชั้นความสูงของอ่างเก็บน้ำหัวยป่าเลา

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา

RESERVOAR AREA IN MILLION-M²



ที่มา : สำนักงาน ร.พ.ช.

RESERVOAR STORAGE MILLION-M³

รูปที่ (ง-1) เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับพื้นที่ผิวน้ำและปริมาตรเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา

ELEVATION OF WATER SURFACE VS. RESERVOIR AREA AND STORAGE
OF
PA-LA-U DAM


ELEV. (m.)	AREA (sq.m.)	Avg. Area (sq.m.)	Storage Vol. (cu.m.)	Remark
188.00	469860		3844802 :	
		453610)Surcharge Storage
187.00	437360		3391192 :	
		423185		
186.00	409010		2968007 - Maximum Pool Elev. +186 m.	
		393010		
185.00	377010		2574997 :	
		361860)Flood Control Reserve = 970000 cu.m.
184.00	346710		2213137 :	
		329985		- Normal Pool Elev. +183.50 m.
183.00	313260		1883152 :	
		297110		
182.00	280960		1586042 :	
		264235		
181.00	247510		1321807 :	
		231410		
180.00	215310		1090397 :	
		204160)Active Storage = 1430000 cu.m.
179.00	193010		886237 :	
		173435		
178.00	153860		712502 :	
		146460		
177.00	139060		566342 - Minimum Pool Elev. +177.00 m.	
		131285		
176.00	123510		435057 :	
		115170		
175.00	106830		319887 :	
		99035		
174.00	91240		220852 :	
		80616		
173.00	69991		140236 :	
		61626		
172.00	53260		78610)Dead storage = 570000 cu.m.	
		41600		
171.00	29940		37010 :	
		23355		
170.00	16770		13655 :	
		10425		
169.00	4080		3230 :	
		2635		
168.00	1190		595 :	
		595		
167.00	0		0 :	


ตารางที่ (ง-1) ข้อมูลระดับน้ำ พื้นที่ผิวน้ำ และปริมาณเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำหัวลำ


มาตราส่วน
1:20,000


ที่มา : ส้าน้ำงาน ร.พ.ว.


รูปที่ (๑-๒) แผนที่แสดงเส้นริ้นความลุ่งของกีบหน้า่วยปลา











ภาคผนวก จ

การจำลองอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา

การจำลองฝายน้ำลันห้วยป่าเลา

ผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเส้นตรงในการจัดการน้ำของหมู่บ้านป่าล่องอุบນ

WATER MANAGEMENT OF PALA-U RESERVOIR

$$\begin{aligned}
 \text{Assumption:} & \quad \text{Average Annual Runoff ; R} = \frac{\text{Runoff coeff.} \times \text{Precipitation} \times \text{Area}}{\text{K P A}} \\
 & = \frac{0.1981 \times 996.0 \text{ mm./yr.} \times (47100000 - 329600) \text{ sq.m.}}{1000 \text{ mm./m.}} \\
 & = 9228155 \text{ cu.m./yr.}
 \end{aligned}$$

Item	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Annual
Runoff Distribution	0.021	0.029	0.055	0.078	0.155	0.120	0.173	0.220	0.093	0.023	0.015	0.017	1.000
Runoff (cu.m.)	193791	267616	507549	729024	1430364	1107379	1596471	2030194	858218	212248	138422	156879	9228155
Rainfall Distribution	76.0	160.7	91.7	80.2	117.2	122.5	171.6	88.2	3.5	2.7	32.0	19.7	966.0
Rainfall (cu.m.)	25050	52967	30224	26434	38629	40376	56559	29071	1154	890	10547	6493	318394
Evaporation (mm.)	130.0	146.3	179.8	173.0	167.2	132.4	148.8	133.6	127.6	130.8	120.2	137.1	1726.8
Average Water Area(sq.m.)	329600	329600	329600	329600	329600	329600	329600	329600	329600	329600	329600	329600	329600
Evaporation (cu.m.)	42848	48220	59262	57021	55109	43639	49044	44035	42057	43112	39618	45185	569153
Input to Reservoir(cu.m.)	175993	272363	478511	698437	1413884	1104116	1603986	2015230	817315	17026	109352	118154	8977395
Output from Reservoir(cu.m.):													
Human Use #1 (cu.m.)	864	893	864	893	893	864	893	864	893	893	806	893	10512
Human Use #2 (cu.m.)	1390	1436	1390	1436	1436	1390	1436	1390	1436	1436	1297	1436	16907
Human Use (#1+#2) (cu.m.)	2254	2329	2254	2329	2329	2254	2329	2254	2329	2329	2103	2329	27415
Consumptive Use ; k	0.6	0.5	0.6	0.6	0.55	0.55	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.58
Temperature ('c); t	26.3	27.1	27.3	27.4	27.2	26.6	26.3	24.1	22.8	22.6	25.5	27.4	26.1
Percent sunshine; F	8.41	8.89	8.71	8.94	8.77	8.26	8.30	7.84	7.99	8.04	7.42	8.44	8.33
Agriculture Use #2(cu.m.)	204102	175110	206795	212726	190444	176977	160574	172925	170763	170985	169133	200829	2211361
Human(#1+#2)+Agr#2(cu.m.)	206355	177439	209048	215055	192773	179230	162903	175179	173092	173313	171236	203158	2238780
Trial No. 1													
Electric Hours /Day	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.
Flow into HYDRO.(cu.m.)	660960	682992	660960	682992	682992	660960	682992	660960	682992	682992	616896	682992	8041680
Q Input-B HYDRO.(cu.m.)	-484967	-410629	-182449	15445	730892	443156	920994	1354270	134323	-512966	-507544	-564808	935715
Computed Storage (cu.m.)	0	-410629	-593079	-577633	153259	596414	1517408	2000000	2000000	1487034	979489	414681	
	(-70286)										(2871678 2134323)		
Trial No. 2													
Electric Hours /Day	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.	12hr.
Flow into HYDRO.(cu.m.)	660960	682992	660960	682992	682992	660960	682992	660960	682992	682992	616896	682992	8041680
Q Input-B HYDRO.(cu.m.)	-484967	-410629	-182449	15445	730892	443156	920994	1354270	134323	-512966	-507544	-564808	935715
Computed Storage (cu.m.)	-70286	-480915	-663365	-647919	82973	526128	1447122	2000000	2000000	1487034	979489	414681	
	(-70286)											(2801392)	
Trial No. 3													
Electric Hours /Day	8hr.	8hr.	8hr.	12hr.	14hr.	14hr.	24hr.	24hr.	14hr.	8hr.	8hr.	8hr.	4572hr.
Flow into HYDRO.(cu.m.)	440640	455328	440640	682992	796824	771120	1365984	1321920	796824	455328	411264	455328	8394192
Q Input-B HYDRO.(cu.m.)	-264647	-182965	37871	15445	617060	332996	238002	693310	20491	-285302	-301912	-337144	583203
Computed Storage (cu.m.)	810994	628029	665900	681345	1298405	1631400	1869402	2000000	2000000	1714698	1412785	1075641	
	(810994)												(2562712)
Surface Water Area(sq.m.)	120000	80000	60000	100000	190000	230000	330000	330000	330000	310000	230000	160000	
Average Water Area(sq.m.)	140000	100000	70000	80000	145000	210000	280000	330000	330000	320000	270000	195000	

Remark : Dead storage of reservoir = 570000 cu.m.
 Max. storage of reservoir = 2000000 cu.m.
 #1 = PALA-II-BON #2 = FHA-PRA-TAN

ตารางที่ (จ-1) การจำลองอ่างเก็บน้ำห้วยปลา

WATER MANAGEMENT OF PALA-U RESERVOIR

Assumption:

$$\begin{aligned}
 \text{Average Annual Runoff ; R} &= \text{Runoff coff.} \times \text{Precipitation} \times \text{Area} \\
 &= \frac{\text{K P A}}{1000 \text{ m./m.}} \\
 &= \frac{0.1981 \times 996.0 \text{ m./yr.} \times (47100000-329600) \text{sq.m.}}{1000 \text{ m./m.}} \\
 &= \frac{9228155}{\text{cu.m./yr.}}
 \end{aligned}$$

Item	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Annual
Runoff Distribution	0.021	0.029	0.055	0.079	0.155	0.120	0.173	0.220	0.093	0.023	0.015	0.017	1.000
Runoff (cu.m.)	193791	267616	507549	729024	1430364	1107379	1596471	2030194	838218	212248	138422	156879	9228155
Rainfall Distribution	76.0	160.7	91.7	80.2	117.2	122.5	171.6	88.2	3.5	2.7	32.0	19.7	966.0
Rainfall (cu.m.)	10640	16070	6419	6416	16994	25725	48048	29106	1155	896	8640	3842	173951
Evaporation (mm.)	130.0	146.3	179.8	173.0	167.2	132.4	148.8	133.6	127.6	130.8	120.2	137.1	1726.8
Average Water Area(sq.m.)	140000	100000	70000	80000	145000	210000	280000	330000	330000	332000	270000	195000	206833
Evaporation (cu.m.)	18200	14630	12586	13840	24244	27804	41664	44088	42108	43426	32454	26735	341778
Input to Reservoir(cu.m.)	186231	269056	501362	721600	1423114	1105300	1602855	2015212	817265	169718	114608	133986	9060328
Output from Reservoir(cu.m.):													
Human Use #1 (cu.m.)	864	893	864	893	893	864	893	864	893	893	806	893	10512
Human Use #2 (cu.m.)	1390	1436	1390	1436	1436	1390	1436	1390	1436	1436	1297	1436	16907
Huean Use (#1+#2) (cu.m.)	2254	2329	2254	2329	2329	2254	2329	2254	2329	2329	2103	2329	27419
Consumptive Use ; K	0.6	0.5	0.6	0.6	0.55	0.55	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.58
Temperature ('c); t	28.3	27.1	27.3	27.4	27.2	26.6	26.3	24.1	22.8	22.6	25.5	27.4	26.1
Percent sunshine; P	8.41	8.89	8.71	8.94	8.77	8.26	8.30	7.84	7.99	8.04	7.42	8.44	8.33
Agriculture Use #2(cu.m.)	204102	173110	206795	212726	190444	176977	160574	172925	170763	170985	169133	200829	2211361
Human(#1+#2)+Agr#2(cu.m.)	206355	177439	209048	215055	192773	179230	162903	175179	173092	173313	171236	203158	2238780
Trial No. 4													
Electric Hours /Day	7hr.	8hr.	8hr.	12hr.	16hr.	16hr.	16hr.	16hr.	12hr.	8hr.	8hr.	8hr.	4114hr.
Flow into HYDRO.(cu.m.)	385560	455328	440640	682992	910656	881280	910656	881280	682992	455328	411264	455328	7553304
Obypass to #1 (5%0 HYDRO)	19278	22766	22032	34150	45533	44064	45533	44064	34150	22766	20563	22766	377665
Qinput-Qhydro-Qbyp(cu.m.)-218607 -209038	38710	4459	466925	179956	646666	1089868	100124	-308376	-317219	-344109	1129359		
Computed Storage (cu.m.)	811690	602652	641362	645820	1112745	1292701	1939367	2000000	2000000	1691624	1374405	1030296	
	(811690)							(3029235 2100124)					
Surface Water Area(sq.m.)	180000	140000	150000	150000	220000	240000	320000	330000	330000	290000	250000	200000	
Average Water Area(sq.m.)	190000	160000	145000	150000	185000	230000	280000	325000	330000	310000	270000	225000	

Remark : Dead storage of reservoir = 570000 cu.m.

Max. storage of reservoir = 2000000 cu.m.

#1 = PALA-U-RON #2 = FHA-PRA-THAN

WATER MANAGEMENT OF PALA-U RESERVOIR

Assumption:

$$\begin{aligned}
 \text{Average Annual Runoff ; } R &= \text{Runoff coeff.} \times \text{Precipitation} \times \text{Area} \\
 &= K P A \\
 &= 0.1981 \times 996.0 \text{ mm./yr.} \times (47100000 - 329600) \text{ sq.m.} \\
 &= \underline{\underline{1000 \text{ mm./m.}}} \\
 &= 9228155 \text{ cu.m./yr.}
 \end{aligned}$$

Item	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Annual
Runoff Distribution	0.021	0.029	0.055	0.079	0.155	0.120	0.173	0.220	0.093	0.023	0.015	0.017	1.000
Runoff (cu.m.)	193791	267616	507549	729024	1430364	1107379	1598471	2030194	858218	212248	138422	156879	9228155
Rainfall Distribution	76.0	160.7	91.7	80.2	117.2	122.5	171.6	88.2	3.5	2.7	32.0	19.7	966.0
Rainfall (cu.m.)	14440	25712	13297	12030	21662	28175	48048	28665	1155	837	8640	4433	318394
Evaporation (mm.)	130.0	146.3	179.8	173.0	167.2	132.4	148.8	133.6	127.6	130.8	120.2	137.1	1726.8
Average Water Area(sq.m.)	190000	160000	145000	150000	185000	230000	280000	325000	330000	310000	270000	225000	233333
Evaporation (cu.m.)	24700	23408	26071	25950	30932	30452	41664	43420	42108	40548	32454	30848	392555
Input to Reservoir(cu.m.)	183531	269920	494774	715104	1421114	1105102	1602855	2015439	817265	172537	114608	130464	9042714
Output from Reservoir(cu.m.):													
Human Use #1 (cu.m.)	864	893	864	893	893	864	893	864	893	893	806	893	10512
Human Use #2 (cu.m.)	1390	1436	1390	1436	1436	1390	1436	1390	1436	1436	1297	1436	16907
Human Use (#1+#2) (cu.m.)	2254	2329	2254	2329	2329	2254	2329	2254	2329	2329	2103	2329	27419
Consumptive Use ; k	0.6	0.5	0.6	0.6	0.55	0.55	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.58
Temperature (°C); t	28.3	27.1	27.3	27.4	27.2	26.6	26.3	24.1	22.8	22.6	25.5	27.4	26.1
Percent sunshine; P	8.41	8.89	8.71	8.94	8.77	8.26	8.30	7.84	7.99	8.04	7.42	8.44	8.33
Agriculture Use #2(cu.m.)	204102	175110	206795	212726	190444	176977	160574	172925	170763	170985	169133	200829	2211361
Human(#1+#2)+Agr#2(cu.m.)	206355	177439	209048	215055	192773	179230	162903	175179	173092	173313	171236	203158	2238780
Trial No. 5													
Electric Hours /Day	7hr.	8hr.	8hr.	12hr.	16hr.	18hr.	20hr.	24hr.	12hr.	8hr.	8hr.	8hr.	4538hr.
Flow into HYDRO.(cu.m.)	385560	455328	440640	682992	910656	991440	1138320	1321920	682992	455328	411264	455328	8331768
Obypass to #1 (520 HYDRO)	19278	22766	22032	34150	45533	49572	56916	66096	34150	22766	20563	22766	416588
Qinput-Qhydro-Qbyp(cu.m.)	-221307	-208174	32102	-2037	464925	64090	407619	627423	100124	-305558	-317219	-347631	294357
Computed Storage (cu.m.)	808286	600112	632214	630177	1095102	1159192	1566810	2000000	2000000	1694442	1377223	1029593	
	(808286)												(2194234 2100124)
Surface Water Area(sq.m.)	180000	140000	150000	150000	220000	230000	280000	330000	330000	290000	250000	200000	
Average Water Area(sq.m.)	190000	160000	145000	150000	185000	225000	255000	305000	330000	310000	270000	225000	

Remark : Dead storage of reservoir = 570000 cu.m.

Max. storage of reservoir = 2000000 cu.m.

#1 = PALA-U-BON #2 = FHA-PRA-TAN

WATER MANAGEMENT OF PALA-U RESERVOIR

179

$$\begin{aligned}
 \text{Assumption: } & \text{Average Annual Runoff : } R = \frac{\text{Runoff coeff.} \times \text{Precipitation} \times \text{Area}}{K P A} \\
 & = \frac{0.1981 \times 996.0 \text{ mm./yr.} \times (47100000-329600) \text{ sq.m.}}{1000 \text{ mm./m.}} \\
 & = \frac{9228155}{\text{cu.m./yr.}}
 \end{aligned}$$

Item	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Annual
Runoff Distribution	0.021	0.029	0.055	0.079	0.155	0.120	0.173	0.220	0.093	0.023	0.015	0.017	1.000
Runoff (cu.m.)	193791	267616	507549	729024	1430364	1107379	1596471	2030194	858218	212248	138422	156879	9228155
Rainfall Distribution	76.0	160.7	91.7	80.2	117.2	122.5	171.6	88.2	3.5	2.7	32.0	19.7	966.0
Rainfall (cu.m.)	14440	25712	13297	12030	21662	27563	43758	26901	1155	837	8640	4433	318394
Evaporation (mm.)	130.0	146.3	179.8	173.0	167.2	132.4	148.8	133.6	127.6	130.8	120.2	137.1	1726.8
Average Water Area(sq.m.)	190000	160000	145000	150000	185000	225000	255000	305000	330000	310000	270000	225000	229167
Evaporation (cu.m.)	24700	23408	26071	25950	30932	29790	37944	40748	42108	40548	32454	30848	385501
Input to Reservoir(cu.m.)	183531	269920	494774	715104	1421114	1105151	1602285	2016347	617265	172537	114606	130464	9043101
Output from Reservoir(cu.m.):													
Human Use #1 (cu.m.)	864	893	864	893	893	864	893	864	893	893	893	893	10512
Human Use #2 (cu.m.)	1390	1436	1390	1436	1436	1390	1436	1390	1436	1436	1297	1436	16907
Human Use (#1+#2) (cu.m.)	2254	2329	2254	2329	2329	2254	2329	2254	2329	2329	2103	2329	27419
Consumptive Use ; K	0.6	0.5	0.6	0.6	0.55	0.55	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.58
Temperature ('c); t	28.3	27.1	27.3	27.4	27.2	26.6	26.3	24.1	22.8	22.6	25.5	27.4	26.1
Percent sunshine; F	8.41	8.89	8.71	8.94	8.77	8.26	8.30	7.84	7.99	8.64	7.42	8.44	8.33
Agriculture Use #2(cu.m.)	204102	175110	206795	212726	190444	176977	160574	172925	170763	170985	169133	200829	2211361
Human(#1+#2)+Agr#2(cu.m.)	206355	177439	209048	215055	192773	179230	162903	175179	173092	173313	171236	203158	2239780
Trial No. 6													
Electric Hours /Day	7hr.	8hr.	8hr.	12hr.	16hr.	18hr.	20hr.	24hr.	12hr.	8hr.	8hr.	Ehr.	4538hr.
Flow into HYDRO.(cu.m.)	385560	455328	440640	682992	910656	991440	1138320	1321920	682992	455328	411264	455328	8331768
Qbypass to #1 (510 HYDRO)	19278	22766	22032	34150	45533	49572	56916	66096	34150	22766	20563	22766	416585
Qinput-Qhydro-Qbyp(cu.m.)-221307 -208174	32102	-2037	454925	64139	407049	628331	100124	-305558	-317219	-347631	294745		
Computed Storage (cu.m.)	808286	600112	632214	630177	1095102	1159241	1566290	2000000	2000000	1694442	1377223	1029593	
	{ 808286 }												(2194621 2100124)
Surface Water Area(sq.m.)	180000	140000	150000	150000	220000	230000	280000	330000	330000	290000	250000	200000	
Average Water Area(sq.m.)	190000	160000	145000	150000	185000	225000	255000	305000	330000	310000	270000	225000	

Remark : Dead storage of reservoir = 570000 cu.m.

Max. storage of reservoir = 2000000 cu.m.

#1 = PALA-U-BON #2 = FHA-PRA-TAN

WATER MANAGEMENT OF PALA-U WEIR

Item	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Annual
Obypass to #1;Qin(5%DHYDRO)	19278	22766	22032	34150	45533	49572	56916	66096	34150	22766	20563	22766	416588
Rainfall Distribution Rainfall (cu.m.)	76.0 1216	160.7 2571	91.7 1467	80.2 1283	117.2 1875	122.5 1980	171.6 2746	88.2 1411	3.5 56	2.7 43	32.0 512	19.7 315	966.0 15456
Evaporation (cu.m.)	130.0	146.3	179.8	173.0	167.2	132.4	149.8	133.6	127.6	130.8	120.2	137.1	1726.8
Average Water Area(sq.m.)	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
Evaporation (cu.m.)	2080	2341	2877	2768	2675	2118	2381	2138	2042	2093	1923	2194	27629
Input to Weir (cu.m.)	18414	22996	20622	32665	41733	49414	57281	65370	32164	20716	19152	20888	404415
Reflect. Flow 2010in(cu.m.)	3683	4599	4124	6533	8947	9893	11456	0	0	4143	3830	4178	61376
O spill from Reserv.(cu.m.)	0	0	0	0	0	0	0	194621	100124	0	0	0	294745
Instream Flow (cu.m.)	3683	4599	4124	6533	8947	9893	11456	194621	100124	4143	3830	4178	356121
Oinput-Oreflect.;Qew(cu.m.)	14731	18397	16498	26132	35766	39571	45825	65370	32164	16573	15321	16710	343039
Human Use #1 ;Qhu(cu.m.)	864	893	864	893	893	864	893	864	893	893	806	893	10512
Treat. Plant Cap.;Qpc(cu.m.)	90	93	90	93	93	90	93	90	93	93	84	93	1095
Ehp = Qex-Qhu-Qpc (cu.m.)	13777	17411	15544	25146	34801	38577	44839	64416	31179	15587	14431	15724	331432
Trial No. 1													
Electric Hours /Day	3hr.	3hr.	3hr.	3hr.	3hr.	3hr.	3hr.	3hr.	3hr.	3hr.	3hr.	3hr.	1095hr.
Electric Days /Month	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
(30	41	36	58	79	67	101	144	71	37	34	37)
Trial No. 2													
Electric Hours /Day	3hr.	3hr.	3hr.	5hr.	7hr.	8hr.	9hr.	14hr.	6hr.	3hr.	3hr.	3hr.	2040hr.
Electric Days /Month	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
(30	38	34	33	33	32	33	30	34	34	32	35)

Remark :

$$\begin{aligned}
 \text{Estimated Hydropower Output} &= \text{npgDH} \\
 &= 45 \times 1000 \times 9.81 \times 0.042 \times 3.50 \\
 &= 646.93
 \end{aligned}$$

watt
watt

ตารางที่ (จ-3) การคำนวณด้วยโปรแกรมเล่นตรงในการจัดการน้ำของบ้านป่าลະอูน

LINDO/PC (UC 1 JUN 84)

COPYRIGHT(C) 1983 LINUS SCHRAGE
COPYING EXCEPT AS AUTHORIZED IN
LICENSE AGREEMENT IS PROHIBITED

: LOOK ALL

MAX 30.225 THPJAN + 27.3 THPFEB + 30.225 THPMAR + 29.25 THPAPR
 + 30.225 THPMAY + 29.25 THPJUN + 30.225 THPJUL + 30.225 THPAUG
 + 29.25 THPSEP + 30.225 THPOCT + 29.25 THPNOV + 30.225 THPDEC
 + 310 QTPJAN + 280 QTPFEB + 310 QTPMAR + 300 QTPAPR + 310 QTPMAY
 + 300 QTPJUN + 310 QTPJUL + 310 QTPAUG + 300 QTPSEP + 310 QTPOCT
 + 300 QTPNOV + 310 QTPDEC + 57.35 QHUJAN + 51.8 QHUFEB + 57.35 QHUMAR
 + 55.5 QHUAPR + 57.35 QHUMAY + 55.5 QHJUN + 57.35 QHJUL
 + 57.35 QHUAUG + 55.5 QHUSEP + 57.35 QHUOCT + 55.5 QHUNOV
 + 57.35 QHUEDEC

SUBJECT TO

2)	151.2 THPJAN + QTPJAN + QHUJAN <=	534.59998
3)	151.2 THPFEB + QTPFEB + QHUFEB <=	574.09998
4)	151.2 THPMAR + QTPMAR + QHUMAR <=	539
5)	151.2 THPAPR + QTPAPR + QHUAPR <=	491
6)	151.2 THPMAY + QTPMAY + QHUMAY <=	593.40002
7)	151.2 THPJUN + QTPJUN + QHJUN <=	549.90002
8)	151.2 THPJUL + QTPJUL + QHJUL <=	842.90002
9)	151.2 THPAUG + QTPAUG + QHUAUG <=	1154.30005
10)	151.2 THPSEP + QTPSEP + QHUSEP <=	1317.69995
11)	151.2 THPOCT + QTPOCT + QHUOCT <=	1478.19995
12)	151.2 THPNOV + QTPNOV + QHUNOV <=	2179
13)	151.2 THPDEC + QTPDEC + QHUEDEC <=	1037.5
14)	QTPJAN <= 3	
15)	QTPFEB <= 3	
16)	QTPMAR <= 3	
17)	QTPAPR <= 3	
18)	QTPMAY <= 3	
19)	QTPJUN <= 3	
20)	QTPJUL <= 3	
21)	QTPAUG <= 3	
22)	QTPSEP <= 3	
23)	QTPOCT <= 3	
24)	QTPNOV <= 3	
25)	QTPDEC <= 3	
26)	QHUJAN = 28.8	
27)	QHUFEB = 28.8	
28)	QHUMAR = 28.8	
29)	QHUAPR = 28.8	
30)	QHUMAY = 28.8	
31)	QHJUN = 28.8	
32)	QHJUL = 28.8	
33)	QHUAUG = 28.8	
34)	QHUSEP = 28.8	
35)	QHUOCT = 28.8	
36)	QHUNOV = 28.8	
37)	QHUEDEC = 28.8	

END

SOLU

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 32539.1900

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
THPJAN	3.325397	.000000
THPFEB	3.586640	.000000
THPMAR	3.354497	.000000
THPAPR	3.037037	.000000
THPMAY	3.714286	.000000
THPJUN	3.426588	.000000
THPJUL	5.364419	.000000
THPAUG	7.423942	.000000
THPSEP	8.504629	.000000
THPOCT	9.566137	.000000
THPNOV	14.201060	.000000
THPDEC	6.651455	.000000
QTPJAN	3.000000	.000000
QTPFEB	3.000000	.000000
QTPMAR	3.000000	.000000
QTPAPR	3.000000	.000000
QTPMAY	3.000000	.000000
QTPJUN	3.000000	.000000
QTPJUL	3.000000	.000000
QTPAUG	3.000000	.000000
QTPSEP	3.000000	.000000
QTPOCT	3.000000	.000000
QTPNOV	3.000000	.000000
QTPDEC	3.000000	.000000
QHUJAN	28.800000	.000000
QHUFEB	28.800000	.000000
QHUMAR	28.800000	.000000
QHUAPR	28.800000	.000000
QHUMAY	28.800000	.000000
QHJJUN	28.800000	.000000
QHJUL	28.800000	.000000
QHUAUG	28.800000	.000000
QHUSEP	28.800000	.000000
QHUOCT	28.800000	.000000
QHUNOV	28.800000	.000000
QHUDEC	28.800000	.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	.000000	.199901
3)	.000000	.180556
4)	.000000	.199901
5)	.000000	.193452
6)	.000000	.199901
7)	.000000	.193452
8)	.000000	.199901
9)	.000000	.199901

10)	.000000	.193452
11)	.000000	.199901
12)	.000000	.193452
13)	.000000	.199901
14)	.000000	309.800100
15)	.000000	279.819500
16)	.000000	309.800100
17)	.000000	299.806500
18)	.000000	309.800100
19)	.000000	299.806500
20)	.000000	309.800100
21)	.000000	309.800100
22)	.000000	299.806500
23)	.000000	309.800100
24)	.000000	299.806500
25)	.000000	309.800100
26)	.000000	57.150100
27)	.000000	51.619440
28)	.000000	57.150100
29)	.000000	55.306550
30)	.000000	57.150100
31)	.000000	55.306550
32)	.000000	57.150100
33)	.000000	57.150100
34)	.000000	55.306550
35)	.000000	57.150100
36)	.000000	55.306550
37)	.000000	57.150100

NO. ITERATIONS= 36

: RANGE

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED

VARIABLE	CURRENT COEF	OBJ COEFFICIENT RANGES	
		ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
THPJAN	30.225000	46841.780000	30.225000
THPFEB	27.300000	42308.700000	27.300000
THPMAR	30.225000	46841.780000	30.225000
THPAPR	29.250000	45330.750000	29.250000
THPMAY	30.225000	46841.780000	30.225000
THPJUN	29.250000	45330.750000	29.250000
THPJUL	30.225000	46841.780000	30.225000
THPAUG	30.225000	46841.780000	30.225000
THPSEP	29.250000	45330.750000	29.250000
THPOCT	30.225000	46841.780000	30.225000
THPNOV	29.250000	45330.750000	29.250000
THPDEC	30.225000	46841.780000	30.225000
QTPJAN	310.000000	INFINITY	309.800100
QTPFEB	280.000000	INFINITY	279.819500
QTPMAR	310.000000	INFINITY	309.800100
QTPAPR	300.000000	INFINITY	299.806500
QTPMAY	310.000000	INFINITY	309.800100
QTPJUN	300.000000	INFINITY	299.806500
QTPJUL	310.000000	INFINITY	309.800100
QTPAUG	310.000000	INFINITY	309.800100
QTPSEP	300.000000	INFINITY	299.806500
QTPOCT	310.000000	INFINITY	309.800100
QTPNOV	300.000000	INFINITY	299.806500
QTPDEC	310.000000	INFINITY	309.800100
QHUJAN	57.350000	INFINITY	INFINITY
QHUFEB	51.800000	INFINITY	INFINITY
QHUMAR	57.350000	INFINITY	INFINITY
QHUAPR	55.500000	INFINITY	INFINITY
QHUMAY	57.350000	INFINITY	INFINITY
QHUJUN	55.500000	INFINITY	INFINITY
QHJUL	57.350000	INFINITY	INFINITY
QHUAUG	57.350000	INFINITY	INFINITY
QHUSEP	55.500000	INFINITY	INFINITY
QHUOCT	57.350000	INFINITY	INFINITY
QHUNOV	55.500000	INFINITY	INFINITY
QHUEDEC	57.350000	INFINITY	INFINITY

ROW	CURRENT RHS	RIGHTHOOK SIDE RANGES	
		ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	534.600000	INFINITY	502.800000
3	574.100000	INFINITY	542.300000
4	539.000000	INFINITY	507.200000
5	491.000000	INFINITY	459.200000
6	593.400000	INFINITY	561.600000
7	549.900000	INFINITY	518.100000
8	842.900000	INFINITY	811.100100
9	1154.300000	INFINITY	1122.500000

10	1317.700000	INFINITY	1285.900000
11	1478.200000	INFINITY	1446.400000
12	2179.000000	INFINITY	2147.200000
13	1037.500000	INFINITY	1005.700000
14	3.000000	502.800000	3.000000
15	3.000000	542.300000	3.000000
16	3.000000	507.200000	3.000000
17	3.000000	459.200000	3.000000
18	3.000000	561.600000	3.000000
19	3.000000	518.100000	3.000000
20	3.000000	811.100100	3.000000
21	3.000000	1122.500000	3.000000
22	3.000000	1285.900000	3.000000
23	3.000000	1446.400000	3.000000
24	3.000000	2147.200000	3.000000
25	3.000000	1005.700000	3.000000
26	28.800000	502.800000	28.800000
27	28.800000	542.300000	28.800000
28	28.800000	507.200000	28.800000
29	28.800000	459.200000	28.800000
30	28.800000	561.600000	28.800000
31	28.800000	518.100000	28.800000
32	28.800000	811.100100	28.800000
33	28.800000	1122.500000	28.800000
34	28.800000	1285.900000	28.800000
35	28.800000	1446.400000	28.800000
36	28.800000	2147.200000	28.800000
37	28.800000	1005.700000	28.800000

ประวัติการศึกษา

นายสุชาติ ชื่นกิจมงคล เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2506 ที่กรุงเทพมหานครฯ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2527 และได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2528 ระหว่างการศึกษาได้เป็นผู้ช่วยสอน ภาควิชา วิศวกรรมโยธา ระหว่างปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530 และเป็นผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยเทคโนโลยี ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่อง "การพัฒนาชุมชนชุมชนท้องถิ่นไทย" ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2531

